Provedení požárních ucpávek bude s odolností 30 min

Detail provedení prostupu potrubí požárně dělicí stěnou



Detail A - prostup potrubí s tepelnou izolací stěnou EI 90 U/C

Tabulka místností

Číslo	Název	Teplota	Plocha	Podlaží
0.02	KOTELNA	15°	43,93	1.PP

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kreslil: Bc. Jan Fučík	kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o Pivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel.:483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
stavebník: .STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČO 00262978		formát :	A2
misto stavby: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec Krejčího1173		datum :	3/2021
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		zakázka:	126
		stupeň:	DPS
část: Stavební práce		měřítko: 1:50	č. paré:
výkres: Půdorys 1 PP - požární ucpávky		výkres č. S-3	