



SESTAVA TŘÍ OCELOPLECHOVÝCH  
SKŘÍŇOVÝCH ROZVODNIC  
+ PODSTAVCE VYSOKÉ 100 mm

Prívod: spodem  
Vývody: vrchem  
Provedení dveří: pravé  
Barva: světle šedá  
Krytí : IP 30/20  
Vývody nesmazatelně a nezaměnitelně popsat

Typ sítě : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Investor:	<b>Statutární město Liberec</b> náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec IČO: 00262978; DIČ: CZ00262978	
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <b>DESIGN</b> PROJEKTY STAVEB sídlu společnosti: <b>Sokolská 1108, 460 01, Liberec</b> korespondenční adresa - provozovna: <b>Trávníce 902, 511 01 Turnov</b>	
Projektant části PD:	<b>hel</b> JAROMÍR BEDNÁŘ - projekty elektro Humpolecká 3/108, 460 01 Liberec 1 tel.: 604 665 735, 604 361 655 e-mail: elektro.bednar@seznam.cz	
Místo stavby:	Kaplického 384, 463 12 Liberec 23, parc. č. 490/38, k.ú.Doubí u Liberce	Datum: <b>září 2018</b>
Kraj:	Liberecký	Číslo zakázky: <b>1817</b>
Stupeň dokumentace:	<b>Dokumentace pro provádění stavby DPS</b>	Autorizace: <b>Paré č.:</b>
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar	
Projektant:	<b>Pavel Bednář</b>	
Odpovědný projektant:	Jaromír Bednář	
Název stavby:	<b>Energetické úspory objektu</b> <b>ZŠ Kaplického v Liberci</b>	
Stavební objekt:	<b>Základní škola Kaplického</b>	
Část dokumentace:	<b>D 1.4.3 – Silnoproudá elektrotechnika</b>	
Název dokumentu:	<b>Rozvaděč RH</b>	
Číslo dokumentu :	<b>D 1.4.3-08</b>	
Měřítko:		