

TYP SÍTĚ :
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNEHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

LEGENDA ZNAČEK ELEKTRO :



2x ZÁSUVKA 16A/230V
1x DATOVÁ ZÁSUVKA
PLASTOVÝ ZÁSUVKOVÝ ŽLAB SE STÍNÍČÍM
PROFÍLEM KOTVENÝ K ZÁKRYTU TOPENÍ



1x ZÁSUVKA 16A/230V
1x DATOVÁ ZÁSUVKA
ZÁSUVKA V PROVEDENÍ MONTÁŽ NA POVRCH
UMÍSTĚNÁ NAD PODHLEDEM PRO PŘÍPOJENÍ PROJEKTORU




1x ZÁSUVKA 16A/230V
1x DATOVÁ ZÁSUVKA
ZÁSUVKA V PROVEDENÍ MONTÁŽ NA POVRCH
UMÍSTĚNÁ NAD PODHLEDEM PRO PŘÍPOJENÍ PROJEKTORU
REZERVA PRO PŘÍPOJENÍ INTERAKTIVNÍ TABULE



ZÁSUVKA 16A/230V VE TŘÍDĚ VE VÝŠCE 1200mm
VE VZDÁLENOSTI 1500mm OD UMYVADLA



SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20



PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20



PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20



PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20



SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ, 10A/230V, POD OMITKU, IP20



POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ



OSOUEČ RUKOU

PŘESNÉ POPISY SVÍTEL DLE JEJICH INDEXŮ JSOU ŘEŠENY VE VÝKAZU VÝMĚR,
KTERÝ JE PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNEHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Investor:	Střední škola Liberec národní Dr. E. Beneše 1. 400 01 Liberec IČO: 00062976 DIČ: CZ0062976		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1108, 400 01, Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníčka 902, 511 01 Turnov		
Projektant čestí PD:	JAROMÍR BEDNÁŘ - projekty elektro Humpolecká 3/108, 460 01 Liberec 1 tel.: 604 665 735, 604 361 655 e-mail: elektro.bednar@seznam.cz		
Místo stavby:	Kaplického 384, 463 12 Liberec 23, parc. č. 490/38, k.ú. Doubr. u Liberce		
Kraj:	Liberecký		
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby DPS		
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Pavel Bednář		
Odpovědný projektant:	Jaromír Bednář		
Název stavby:	Energetické úspory objektu ZŠ Kaplického v Liberci		
Stavební objekt:	Základní škola Kaplického	Číslo dokumentu : D 1.4.3-04	
Část dokumentace:	D 1.4.3 – Silnoproudá elektrotechnika		Měřítko: 1:50
Název dokumentu:	Půdorys 1.NP - budova B		