

SITUACE PŘÍPOJKY NN
M 1:250

Projekt odběrného místa
zajišťuje společnost ČEZ Distribuce

SO 05 Přípojka NN

CYKY 4 x 16 uloženy v chrániče D50
délka 25m
Ochranné pásmo 1m na obě strany

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADEČ
PILÍŘ PŘÍSTUPNÝ PRO ODEČET

gabionová zeď

travnaté hřiště

žulové kostky

64/2

66/1

67

———— Navrhované objekty

- - - - - Navrhovaná přípojka NN

422.16 Stávající objekty
 Polohopis/výškopis
 Vedení komunikačních sítí (CETIN) - nadzemní
 Vedení komunikačních sítí (CETIN)
 Vedení NN nadzemní
 Vedení NN podzemní
 67 Dotčený pozemek
 Hranice parcely

686400
 + 970650 Souřadnice vytyčovací sítě
 Zatravnění

1) Zákresy podzemních inženýrských sítí nelze použít jako vytyčovací výkres.
Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit vytyčení sítí jejich správci
a označení v terénu dle platných předpisů.


- všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů a přechody mezi dvěma rozdílnými prostředními musí být chráněny proti korozi pasivní ochranou (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozi pásku atd.)
- uzemnění provést dle ČSN 33 2000-5-54

AB8 - venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosferickými vlivy



Výškový systém: Bpv

REVIZE Č.	DATUM	PODPIS	REVIZE Č.	DATUM	PODPIS

 <div> ASIO TECH, spol. s r.o., Kširova 552/45, 619 00 Brno Tel.: +20 548 428 111, gsm: +20 606 743 368, e-mail: asio@asio.cz </div>		VYPRACOVAL Ing. M. Feixová
		KONTROLOVAL Ing. Martin Fiala
		ZODPOV. PROJEKTANT Ing. Martin Fiala
INVESTOR:	Statutární město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1/1, 460 59 Liberec	DATUM Září 2021
MÍSTO:	Liberec XVII. - Kateřinky	KRAJ: Liberecký
STAVBA:	Doplňkový zdroj vody pro obyvatele v místní části Kateřinky	STUPEŇ DPS
		FORMÁT A3
		ZAK. Č. IA731
PS/SO:	SO 05 Přípojka NN	STANDARD -
PŘÍLOHA:	Situace přípojky NN	MĚŘÍTKO 1 : 250 PŘÍLOHA D.1.1.d.2