



PI = 9,4 kW  
Psd = 4 kW

## POZNÁMKA:

Přístroje osadit do typového kovoplastového rozvaděče  
48 modulů

Kompletní rozvodnice s provedenou předmontáží  
pro umístění modulových přístrojů na DIN lištu,  
vč. svorkovnice PE a N

Krytí IP 30, třída ochrany II, zapuštěná montáž

Rozměry š. x v. x hl. 348x755x95mm

Rezervní přístrojové otvory zakrýt zásepkou AS912.

**Vladislav Bydžovský**

Truhlářská 238  
50341 Hradec Králové  
tel. 778 091 525, 774 735 708  
IČO: 12997692

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vladislav Bydžovský Truhlářská 238 503 41 Hradec Králové 7	
VLADISLAV BYDŽOVSKÝ				
IČO 12997692				
Investor: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/12, 46000 Liberec			Datum 2.2022	
Akce: ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ ZŠ BROUMOVSKÁ Liberec ul. Plátenická na p.p.č. 1242, k.ú. Rochlice u Liberce Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby			Zak. číslo 5/2020-VB	
			Měřítko SCHEMA	
			Počet formátů	
Díl:	ELEKTROINSTALACE		Číslo výkresu	Číslo kopie
Obsah:	Rozvaděč RH		D1.4g.7	