



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 18/22

CJ MML 140669/22

Vyřizuje / telefon

Ing. Jana Kolomazníková/

+420 485 243 497

V Liberci dne

22.6.2022

Dodatečné informace č. II

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„ZŠ Liberec, Broumovská – rekonstrukce a modernizace školního hřiště“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), poskytuje odpověď na dotaz vznesený v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

Dotaz č. 1

*Ve VV u objektu SO 01, pol. č. 20 chybí druhá vsakovací jímka o rozměrech 6*2*2 m. Pol .č. 80 betonová žumpa se nenachází nikde ve výkresech ani v položkách výkopů a odvozů. Žádáme zadavatele o doplnění PD a VV.*

Odpověď na dotaz č. 1

Betonová jímka - záchytná jímka je umístěna na místě vsakovací jímky rozměru 6x2x2m mezi sektorem pro vrh koulí a objektem zázemí (výkres C3 Koordinační situace). Výkres C3 Koordinační situace je součástí projektové dokumentace, je volně přístupný na profilu zadavatele a to od zahájení zadávacího řízení.

S odkazem na § 99 odst. 2 zákona zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do 28. 06. 2022 do 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města