

KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200

UL. ŠVERMOVA

UL. JÁCHYMOVSKÁ

LEGENDA:



GABIONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ



OBNOVA ŽIVICNÉHO KRYTU



ŽELBET. ŘÍMSA



OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OZ



OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM



HRANICE KATASTRU



STÁVAJÍCÍ STAV



NOVÝ STAV



OBVOD STAVENIŠTĚ



DOTČENÝ POZEMEK

V1

VOZOVKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

D1-N-2-V, P III DLE TP 170

-ASFALTOVÝ BETON ACO 11

40 mm

-SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIF.ASFALTEM PS-PMB

0,25 kg/m2

-ASFALT. BETON ACP 16+

70 mm

-INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALT.EMULZÍ PI-E

0,60 kg/m2

-ŠTĚRKODRŤ ŠD A

150 mm

-ŠTĚRKODRŤ ŠD B

150 mm

CELKOVÁ TL. VOZOVKY

410 mm

BETON DLE ČSN EN 206-1:

ZÁKLAD

C 25/30 - XC2+XA1

DRÍK

C 25/30 - XC2+XF2

ŘÍMSY

C 30/37 - XC4+XD3+XF4

PODKLADNÍ BETON

C 12/15 - X0

VÝPLŇOVÉ BETONY

C 12/15 - X0

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A BUDOU OCHRÁNĚNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
- PD PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ KŘÍŽÍ OZ (VN, NN, NTL A VODOVOD) JSOU POD ÚROVNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU PROCHÁZET NOVÝM ZÁKLADEM OZ, BUDOU OCHRÁNĚNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
- DŘEVĚNÝ SLOUP PRO VEDENÍ NADZEMÍCH IS U OZ "B" BUDE, Z DŮVODU VÝKOPOVÝCH PRACÍ V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI, ZAJIŠTĚN DLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
- K ODSTRANĚNÍ STROMŮ NEDOJDE
- TATO PD PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE NAD NOVOU OZ BUDE STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ REPASOVÁNO, VČETNĚ NOVÉ PKO V 70 % A 30% OPLOČENÍ BUDE PROVEDENO JAKO NOVÉ - STEJNÉHO TYPU
- OCEL. SLOUPKY OPLOČENÍ BUDOU KOTVENY DO HORNÉ PLOCHY NOVÉ ŘÍMSY PŘES PATNÍ DESKU POMOCÍ 4 KS KOTEVNÍCH ŠROUBŮ
- VSTUPNÍ BRÁNA DO AREÁLU ZŠ BUDE BEZ ZÁSAHU, POUZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI, RESP. Z DŮVODU VÝKOPU PRO NOVOU OZ NA KONCI OZ "A" BUDE PROVEDENA REPASE OXCEL. SLOUPKU, VČETNĚ NOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY
- PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 (ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A ČÁST 2: VYTÝČOVÝCH ODCHYLKY) A TKP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SO 251

Oprava opěrné zdi

RAI
PROJEKT
MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

Pod Vodárnou 4746
466 05 Jablonec nad Nisou
+420 734 158 363

vypracoval	ING.R.LOUTHANOVÁ	investor	SM LIBEREC
zodp. projektant	ING.R.LOUTHANOVÁ	zak. číslo	21-006
akce : Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k.ú. Františkov		datum	03/2022
		stupeň	DSP, PDPS
		měřítko	1:200
příloha:	KoordináčnÍ situace	č. přílohy:	paré:
		C.3.	