



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 6/22

CJ MML 143513/22

Vyřizuje / telefon

Ing. Jana Kolomazníková/

485 243 497

V Liberci dne

4.7.2022

Dodatečné informace II.

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Žádám o vysvětlení specifikace k vnitřním proskleným stěnám s dveřmi. Ve specifikaci je napsán rám ocelový poplastovaný, ovšem toto spojení není možné. Prosím tedy o upřesnění, zdali to budou dveře hliníkové, plastové či ocelové s nátěrem.

Odpověď na dotaz č. 1:

Veškeré prosklené dveře budou v provedení lakovaný AL profil, viz příloha „A28r1-Výplně otvorů – sklo stěny a dveře“. Dokument je přílohou těchto dodatečných informací.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dotaz č. 2:

Ve všech učebnách chybí ohebné trubky pro rozvod slaboproudu, plus požadované trasy chrániček (žlabů) pro rozvod AV techniky, které jasně píší na výkresech, že toto má být dodávka stavby silnoproudu a další rozpory mezi VV a dokumentací. Například učebna 207 – zde podle TZ je požadován pouze přívod 2x ze serverovny do podlahové krabice (50 m) je ve VV opravdu bude tato délka stačit?

Odpověď na dotaz č. 2:

Slaboproudé rozvody v jednotlivých učebnách jsou předmětem dodávky interiéru. Předmětem dodávky stavby jsou přívody do jednotlivých přípojovacích uzlů, dle požadavků projektu interiéru. Ostatní rozvody jsou dodávkou interiéru.

Dotaz č. 3:

Ale zároveň mám ve VV kryt datové zásuvky 1x ale o tomto v TZ není ani zmínka. Prosíme tedy o prověření, co je opravdu požadováno a která varianta je správně.

Odpověď na dotaz č. 3:

Předmětem dodávky bude 1 x kryt DZ.

Dotaz č. 4:

Nikde ve VV slaboproudu není sekání, znamená to tedy, že se vše vede na povrchu? Pokud ano tak opět chybí lišty, není zde ani doprava, dokumentace skutečného provedení, podružný materiál, doprava atd. Prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 4:

Rozvody slaboproudů jsou předmětem dodávky interiéru a bude se jednat o povrchové vedení.

Dotaz č. 5:

V nově vydaném výkazu výměr (Výkaz výměr – stavba-rev02.xlsx) byly přidány položky Interiérového vybavení v jednotlivých učebnách. Interiérové vybavení by nemělo být součástí zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku. Prosíme o opravu a zároveň je možné, že někdo již začal tyto položky dodatečně zpracovávat, tak také o posunutí termínu odevzdání z důvodu matoucího výkazu.

Odpověď na dotaz č. 5:


Zadavatel opravil výkaz výměr. Odkaz na aktualizovaný výkaz výměr je volně přístupný na profilu zadavatele a zároveň je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 6:

Projektované pomocné výložníky k instalaci svítidel, které mají být přisazené k nosné konstrukci střešní konstrukce tělocvičny (ozn. místnosti T.101), nejsou blíže specifikovány a není zřejmé jejich uchycení. Je možné poskytnout tyto informace?

Odpověď na dotaz č. 6:

Jedná se o pomocné ocelové L kotevní profily, např. **Domax KB 3 180*120*40 úhelník trámový**, dva kusy na svítidlo.



Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou nově podat svoji nabídku nejpozději do 22. 07. 2022 do 9:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

Přílohy:

A28r1-Výplně otvorů – sklo stěny a dveře

Odkaz na aktualizovaný výkaz výměr