



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SM 6/22

Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220

7.9.2022

CJ MML 188677/22

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

pro podlimitní veřejnou zakázku:

**„Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova,
Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec“**

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost č. 1 (obdržena dne 02. 09. 2022)

Dotaz č. 1

V poskytnuté zadávací dokumentaci jsme nenašli zatřídění vybouraných asfaltů dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. Pro řádné nacenění skládkového je tato informace zásadní. Proto se zadavatele ptáme, zda účastníkovi sdělí zatřídění do kvalitativní třídy dle obsahu PAU?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Diagnostika konstrukce včetně chemického rozboru nebyla zadávána a nebyla ani součástí podkladů k PD. Obecně se má za to, že asfaltové směsi položené v posledních letech jsou již nezávadné, tedy znovu použitelné a dají se považovat po odtěžení za vedlejší produkt. Ve zmíněných ulicích jsou asfaltové povrchy několik desítek let. Nesplňují proto parametry vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a z tohoto důvodu by s vytěženým asfaltem mělo být nakládáno jako s odpadem.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nabídky je možné nově podat nejpozději do 16. 09. 2022 do 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města Liberec