



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SM 7/22

Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220

7.9.2022

CJ MML 186214/22

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

pro podlimitní veřejnou zakázku:

„Oprava ulice Františkovská a ul. Slavičkova včetně chodníků a veřejného osvětlení v úseku ul. Matoušova – ul. Na Rybníčku, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost č. 2 (obdržena dne 30. 08. 2022)

Dotaz č. 1

Dobrý den,

ve výkazu výměru u SO 401 je uvedeno "SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VIZ SAMOSTATNÝ SOUBOR". Žádný samostatný soubor pro SO 401, ale v rámci zadávací dokumentace zveřejněn není.

Žádáme zadavatele o zveřejnění výkazu výměr pro SO 401 Veřejné osvětlení.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Tento dotaz byl již zadavatelem zodpovězen v rámci informace zadavatele k dotazu č. 1 (žádost č. 1, viz Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace I. ze dne 30.8.2022, CJ MML 184781/22).

Žádost č. 3 (obdržena dne 02. 09. 2022)

Dotaz č. 1

V poskytnuté zadávací dokumentaci jsme nenašli zatřídění vybouraných asfaltů dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. Pro řádné nacenění skládkovného je tato informace zásadní. Proto se zadavatele ptáme, zda účastníkovi sdělí zatřídění do kvalitativní třídy dle obsahu PAU?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Diagnostika konstrukce včetně chemického rozboru nebyla zadávána a nebyla ani součástí podkladů k PD. Obecně se má za to, že asfaltové směsi položené v posledních letech jsou již nezávadné, tedy znovu použitelné a dají se považovat po odtěžení za vedlejší produkt. Ve zmíněných ulicích jsou asfaltové povrchy několik desítek let. Nesplňují proto parametry vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a z tohoto důvodu by s vytěženým asfaltem mělo být nakládáno jako s odpadem.

Dále se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20. 09. 2022 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města Liberec