



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka PR/MS 6/23 CJ MML 045287/23	Vyřizuje / telefon Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220	V Liberci dne 15.2.2023
Počet listů 1	Počet příloh 0	Počet listů příloh 0	

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„ZŠ Liberec, Orlí – zřízení výdejny jídel, stavební část“

Vážení dodavatelé,

v rámci výběrového řízení na výše nadepsanou veřejnou zakázku proběhla dne 14.02.2023 prohlídka místa plnění. Během této prohlídky bylo vzneseno několik dotazů ze stran dodavatelů. V návaznosti na tyto dotazy uvádí zadavatel jejich znění a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1

V PD jsme nenašli podrobnosti k rozvaděči R 1.2 a výkresy týkající se VZT.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Bližší specifikaci rozvaděče R 1.2 najdete v části PD s názvem D. 1.4 Technika prostředí staveb, D. Zařízení sil. a slab. elektro, D14D_18 Rozvaděč R12.

Vzduchotechniku najdete v části PD s názvem D.1.4 Technika prostředí staveb, C. Zařízení vzduchotechniky, Půdorys 1.NP.

Dotaz č. 2

V PD jsme nenašli specifikaci dodávaných dveří.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

V PD výpis dveří naleznete v D 1.1 Architektonicko - stavební řešení pod. č. D.1.1.25 - PSV - DVEŘE - VÝPIS TIT.

Dotaz č. 3

V PD jsme nedohledali statický posudek na bouranou zed'.

Informace zadavatele k dotazu č. 3

PD neobsahuje statický posudek na tuto příčku. Dle zaměření a archivní PD je tato příčka tl. 200mm a dle provedených lokálních sond není na tuto stěnu stropní konstrukce uložena. To znamená, že by stěna měla nést sama sebe + stávající podhled, který bude také demontován. Z tohoto důvodu se nenavrhovalo žádné ztužení či řešení nového průvlaku.

Ve výkrese D.1.1.02 naleznete u této stěny poznámku, že před zahájením bourání bude nejprve sondou prověřeno, že stropní konstrukce opravdu není na tuto stěnu uložena. Po ověření, že skutečný stav odpovídá předpokladu lze tuto příčku odstranit. Zjistí-li se odlišnost oproti předpokladu, tzn., že na stěně je stropní konstrukce uložena, poté bude opravdu nutné nově staticky dořešit.

Dále se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 07.03.2023 v 10:00 hodin.**

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec