



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 5/23

Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220

20.2.2023

CJ MML 047487/23

Počet listů 2

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace I.

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Oprava vstupního schodiště objektu radnice v Liberci“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost č. 1 (obdržena dne 10. 02. 2023)

Dotaz č. 1

Část dokumentace D1.01.100 Architektonicko-stavební řešení -, str. 5 odst. 5.2.5 je uvedeno: Desky číslo 07 a 11 dle kladecího plánu mají odlomené rohy. Z tohoto důvodu je navržena výměna těchto desek. Nové desky budou vyrobeny jako kopie původních desek, za použití pokud možno stejného materiálu – železnobrodské žuly. Ze stejného materiálu je třeba vyrobit i nový památníkový schodišťový stupeň (viz níže). Investor ověřoval dostupnost železnobrodské žuly a našel potencionálního dodavatele, tj. dostupnost tohoto materiálu by měla být reálná.

Výměna podestových dílů č. 7 a č. 11 není reálná z důvodu absence materiálu, protože tento materiál se již netěží. Žádám o sdělení kontaktu na potenciálního dodavatele tohoto materiálu a rovněž žádám o sdělení, jak to bude zohledněno v dodacích lhůtách, pokud se bude čekat na dodávku nově vyrobených podestových dílů.

Žádám o sdělení, zda je možno slepit a opracovat na požadovanou formu původní podestové díly místo výroby nových.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Kontakt na potenciálního dodavatele nemáme. Předpokládáme, že účastníci této veřejné zakázky mají znalost prostředí kamenické výroby, která značně převyšuje znalosti zadavatele. V době zpracování dokumentace byl v lomu v Železném Brodě spol. Ligranit dostupný jeden blok.

Dodávka nových bloků je zohledněna ve stávajících lhůtách.

V případě nedostupnosti velkých bloků je možné uvažovat o „slepení“ poškozených rohů bloků.

Dotaz č. 2

V dokumentu B0.00 Souhrnná technická zpráva je na str. 7 v odst. l) Lhůta realizace – dle ročního období a klimatických podmínek 4 - 6 měsíců. Stejná informace je pak uvedena i na str. 9, odst. i).

V návrhu na SOD je pak uvedeno v odst. III: „Dokončení díla: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště zhotoviteli.“

Prosím o upřesnění, který údaj platí.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Lhůta realizace je dána smluvními podmínkami, tedy 4 měsíce od převzetí staveniště.

Dotaz č. 3

Žádám o sdělení, zda skutečně Objednatel trvá na tom, že Zhotovitel je povinen hradit i zábor pozemku, když tento je v majetku Objednatele.

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Zadavatel je připraven s ohledem na rozsah záboru žádat o zábor osobně. Zadavatel po zvážení tohoto dotazu žádá všechny účastníky, aby tuto položku výkazu výměr (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace) **nenaceňovali**.

Dotaz č. 4

Žádám o sdělení jednotkové ceny za energie, které budou vyúčtovány Zhotoviteli.

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Zadavatel může uchazeči fakturovat pouze takové jednotkové náklady na energie, které sám hradí. Za minulý rok byla stanovena jednotková cena. Vzhledem k tomu, že zadavatel pro rok 2023 nakupuje el. energii za spotové ceny, není možné předem stanovit výši plateb za spotřebovanou el. energii. Účastník může využít cen, kterou jsou státem garantované jako maximální (garantované – cenový strop).

Změna zadávací dokumentace:

Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo). Upravený návrh smlouvy o dílo je uveden jako nová (upravená) příloha č. 3 zadávací dokumentace (Upravený návrh smlouvy o dílo). Tato příloha je volně přístupná na profilu zadavatele (https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1725.html). V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme všechny dodavatele, aby ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální podobu návrhu smlouvy o dílo.

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Dále se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 07.03.2023 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec