



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SM 1/23

Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220

22.3.2023

CJ MML 076649/23

Počet listů 2

Počet příloh

Počet listů příloh

Vysvětlení zadávací dokumentace VI.

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská, 4. etapa“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 (obdržena dne 17. 03. 2023)

Dotaz č. 1

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum

V předložené projektové dokumentaci (Příloha č. 4d) je přiložen Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) a hydrogeologický průzkum (HGP) pouze pro IV. etapu.

Uchazeč ve zveřejněných podkladech nikde nedohledal IGP ani HGP na III. etapu stavebních prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci III. etapy bude mimo jiné i realizován objekt SO 332 Retenční nádrž s rozměry cca 14m x 10,8m a výškou 2,6m, kdy její založení bude v hloubce cca 5 m a objekt ORL ještě hlouběji, považujeme z odborného hlediska výše uvedené průzkumy za důležité.

Doloží zadavatel Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum i na III. etapu stavebních prací, aby bylo možné podat relevantní cenovou nabídku?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

IGP byl zpracován a jeden z vrtů byl proveden v místě navrhované retenční nádrže.

Dotaz č. 2

Pokud nebyl zpracován Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum na III. etapu (viz. dotaz č. 1), který považujeme jako důležitý podklad pro stanovení přesného soupisu prací a předpokládané ceny veřejné zakázky, dotazujeme se, jak bude postupováno, pokud se na stavbě vyskytnou odlišné geologické podmínky, než předpokládá projektová dokumentace a soupis prací?

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Viz informace zadavatele k dotazu č. 1.

Dotaz č. 3

Vzhledem ke geologickým poměrům dané lokality (např. v blízkosti skalní masív) a zkušenostem se domníváme, že v dané lokalitě se mohou vyskytovat zeminy či horniny vyšší třídy těžitelnosti, než stanovuje projektová dokumentace a soupis prací.

Doplň zadavatel do soupisu prací položky, které se budou týkat vyšších tříd těžitelnosti než strojního hloubení v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5, které je uvedeno v soupise prací k objektu SO 332 Retenční nádrž?

Informace zadavatele k dotazu č. 3

V rozpočtu objektu SO 322 je uvažováno s 20% výkopu v hornině skupiny 5, které je z pohledu zpracovatele projektové dokumentace řešeného objektu dostačující.

Dotaz č. 4

Vodorovné přemístění výkopku

V soupisu prací jsou veškeré položky na Vodorovné přemístění přebytečného výkopku uvažovány do vzdálenosti 20 km. Pro relevantní ocenění dané položky žádáme zadavatele o informaci, zda má zajištěnou vlastní skládku pro přebytečný výkopek? Pokud ano, žádáme o sdělení přesného místa, kam bude přebytečný výkopek deponován a stanovení ceny za uložení výkopku na skládku.

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Ve vzdálenosti do 20 km od místa stavby se nachází dostatečný počet zařízení skládek certifikovaných k uložení stavebního odpadu a výkopku dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Je plně v gesci zhotovitele stavby, na kterou skládku bude stavební odpad a výkopek převážet k uložení.

Dotaz č. 5

Pokud zadavatel nemá zajištěnou vlastní skládku pro přebytečný výkopek (viz. dotaz 4) , žádáme zadavatele o informaci, jaká skládka/skládky se nachází ve vzdálenosti do 20 km, na kterých je možné uložit přebytečný výkopek tak, jak to stanovuje zadávací dokumentace stavby, potažmo soupis prací?

Informace zadavatele k dotazu č. 5

Viz informace zadavatele k dotazu č. 4.

Dotaz č. 6

Doplní zadavatel do soupisu prací položku na příplatek za dopravu přebytečného výkopku do vzdálenosti větší než 20 km pro potřeby, že bude nutné výkopek skládkovat ve větší vzdálenosti? Pokud ne, žádáme zadavatele o sdělení, jakým způsobem máme ocenit položky Vodorovné přemístění výkopku, pokud jsou vhodné skládky ve vzdálenosti delší než 20 km od místa realizace stavby.

Informace zadavatele k dotazu č. 6

Položka za příplatek za odvoz na vzdálenost větší než 10 km soupis prací již obsahuje. Dle zpracovatele projektové dokumentace není zapotřebí navyšovat.

Lhůta pro podání nabídek se nemění tj. končí dnem 12.04.2023 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec