



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka PR/MS 4/23 CJ MML 077194/23	Vyřizuje / telefon Ing. Petra Ošťádalová/485 243 222	V Liberci dne 22.3.2023
Počet listů 1	Počet příloh 3	Počet listů příloh 0	

Vysvětlení zadávací dokumentace I. pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„MŠ Čtyřlístek, ul. Horská, Liberec – výměna oken a dveří“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1

„V zadávacích podmínkách není uvedeno, jaký součinitel prostupu tepla mají mít nová okna. Prosím o upřesnění požadavku na Uw.“

Odpověď

Součinitel prostupu tepla U_w na dodané prvky požadujeme minimálně $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dotaz č. 2

„Při prohlídce byl vznesen požadavek na zachování vitráží ve 3ks oken. Ve výpise prvků ovšem není uvedeno, kterých oken se to týká. Prosím o upřesnění.“

Odpověď

Vitráže jsou v oknech na pozicích 2, 14, 18, viz foto v příloze. Na pozici č. 2 je venkovní okno kulaté a vnitřní vitrážové hranaté

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

.....
Mgr. Petr Židek, MPA, v.r.
náměstek primátora

Přílohy

- č. 1 Okno vitráž pozice č. 2
- č. 2 Okno vitráž pozice č. 14
- č. 3 Okno vitráž pozice č. 18