



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka PR/MS 8/23 CJ MML 105460/23	Vyřizuje / telefon Ing. Štěpán Ovádek /485 243 220	V Liberci dne 26.4.2023
Počet listů 2	Počet příloh 0	Počet listů příloh 0	

Vysvětlení zadávací dokumentace III.

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy a stavební úprava kuchyně“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 (obdržena dne 24. 04. 2023)

Dotaz č. 1

U dveří oz. D2 je požadavek na elektromagnetický záměr, ke kterému chybí bližší specifikace.

Prosíme o doplnění bližší specifikace popř. typu elektromagnetického zámku.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Do brány vstupů do objektu bude instalován samozamykací elektromotorický zámek GU Secury automatic s neuzamykatelnou vložkou. Zámek včetně připojovacího kabelu délky 6 m a nerezové průchodky jsou součástí dodávky vstupních dveří (případně ekvivalentní systémový zámek). Zámek bude ovládán systémem domovního telefonu a výstupem čtecího modulu. Z opačného směru je zámek vždy ovládán klikou. Pro napájení elektromotorického zámku bude použit zálohovaný zdroj přístupového systému.

Dotaz č. 2


Ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci jsou uvedeny posuvné dveře s ocelovou zárubní, ke kterým není uvedena bližší specifikace.

Prosíme o dodání výkresu zárubní, či informace, jaká zárubeň je uvažována (stavební pouzdro?).

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Jedná se o stavební pouzdra 800, 900mm tl. 75mm do příčky 100mm, následně dřevné obložení zárubně – referenční (vzorové) JAP SAPELI.

★★★★☆ 173 hodnocení



Dotaz č. 3

V tabulce prvků není zřejmý typ dekoru interiérových dveří.

Prosíme o upřesnění.

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Dekor dle investora/uživatele – za projektanta je v rozpočtu povrch laminát 0,8mm, takže HPL dřevodekor dub/bříza. Referenční (vzorové) v. dveře fy SAPELI.

V souvislosti s výše uvedenými dotazy upozorňujeme všechny účastníky, že jestliže uvádíme přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, lze nabídnout i jiné, rovnocenné řešení v obdobné nebo vyšší kvalitativní úrovni, stejnou životností a stejnými ekonomickými náklady. V takovém případě je však účastník zadávacího řízení povinen prokázat, že nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné s technickými podmínkami stanovenými zadávací dokumentací nebo jejími přílohami (viz článek 2.3 „Kvalitativní parametry“ Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 15.05.2023 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec