

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 2/23

CJ MML 110768/23

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

3. 5. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace IV

v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

„Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1 (přijatý dne 01. 05. 2023):

Pokud můžeme zvolit odlišný počet typů svítidel, je tedy možné do rozpočtu v příloze 4 přidat řádek s dalším typem svítidla nebo naopak některé řádky nevyplnit, pokud bude celkový počet typů menší, než je v zadání? Máme na mysli pouze řádky s modře podbarveným textem.

Odpověď:

Ano. Zároveň upozorňujeme, že počet typů svítidel a počet od každého typu svítidla uvedený v Příloze ZD č. 4 musí odpovídat údajům účastníkem vyplněným v Příloze ZD č. 8.

Dotaz č. 2 (přijatý dne 01. 05. 2023):

Dle zadání jsou výpočty dostačující se svítidly bez clony. Platí to tedy i pro výpočet č. 20, kde je použit pouze jediný typ svítidla a se clonou (E130R1C)?

Odpověď:

Ano.

Dotaz č. 3 (přijatý dne 01. 05. 2023):

Ve výpočtu č. 151 mají sousední sloupy výšku 11 a 6 m a rozdílnou délku výložníků. To je dost neobvyklé, a proto žádáme o potvrzení správnosti zadaných parametrů.

Odpověď:

Ano, zadání parametrů pro výpočet č. 151 v Příloze č. 6 ZD je správné. Upřesňujeme, že počet typu „Svítidlo 1“ je 5 ks a typu „Svítidlo 2“ je 1 ks.

Dotaz č. 4 (přijatý dne 01. 05. 2023):

Ve výpočtu č. 152 svítidlo 2 není předmětem dodávky a slouží jen pro účely výpočtu, ale chybí jeho parametry. Předpokládáme tedy, že tyto parametry si můžeme zvolit dle potřeby?

Odpověď:

Ano. V příloze ZD č. 8 je pouze typ svítidla „Svítidlo 1“ – 5 ks. Dodávka typu „Svítidlo 2“ není předmětem veřejné zakázky. Parametry typu „Svítidlo 2“ nikam nevyplňujete, avšak dokládáte výpočet v DIALux s oběma typy svítidel, stejně tak, jako ldt data obou typů svítidel.

Způsob podání nabídek se nemění.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.

primátor statutárního města Liberec