



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/DS 1/23

Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220

30.5.2023

CJ MML 131543/23

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Souvislá údržba komunikace – oprava povrchu vozovky – ul. Chrastavská, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost č. 1 (obdržena dne 26. 05. 2023)

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci (příloha č. 5 zadávací dokumentace), technická zpráva, kapitola Průzkum „Zjištění skladby vozovek“ je uvedeno, že nebyly provedeny rozborů pro stanovení kritérií dle Vyhl. 130/20189 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Zároveň je ve výkazu výměr (příloha č. 4 zadávací dokumentace) v položce 2/113728/ FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v doplňkovém popisu položky uvedeno „odvoz k recyklaci (bez skládkování)“.

Na základě jaké informace (popř. dokumentu) stanovil zadavatel, že vyfrézovaný asfalt neobsahuje nebezpečné látky (zejména PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky) a je tak možné ho využít k recyklaci?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Vzhledem k tomu, že v minulých letech byly v ul. Chrástavské prováděny stavební práce na stávající technické infrastruktuře a několikrát došlo k opravě/obnově povrchu nad překopy a byly prováděny i lokální opravy povrchů, je uvažováno, že stávající asfaltové vrstvy vozovky nebyly pokládány před rokem 2000, a asfalty jsou tedy využitelné k recyklaci.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 08.06.2023 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek v. r.
náměstek primátora