



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

SYVEL plus, s.r.o.

Nelsonská 8
417 05 Osek

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 2/23

CJ MML 168621/23

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

19.7.2023

Rozhodnutí a Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení vyhotovené v souladu § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

Identifikační údaje zadavatele

statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

IČO: 00262978

Identifikační údaje veřejné zakázky

Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022

2. Rozhodnutí zadavatele

Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 697/2023 ze dne 18. 07. 2023 zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma nebo název	SYVEL plus, s.r.o.
Sídlo	Nelsonská 8, 417 05 Osek
IČO	287 38 306

3. Odůvodnění vyloučení

Účastník **nesplnil zadávací podmínky** stanovené zadavatelem v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

Výše uvedený účastník použil ve výpočtech 2 typy svítidel z rodiny Stork, Stork Little Brother a Stork Little Sister, avšak pouze svítidlo Stork Little Brother má certifikaci pro třídu ochrany II., svítidlo Stork Little Sister má pouze certifikaci pro třídu ochrany I. a to je v rozporu se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem v rámci viz výše uvedené

veřejné zakázky, viz příloha č. 7 ZD Technické parametry svítidel. Třída ochrany II představuje zesílenou ochranu před úrazem elektrickým proudem, a proto není třeba dalších opatření k zajištění bezpečnosti. Třída ochrany II byla základním požadavkem uvedeným v zadávací dokumentaci. Nabízené řešení je tedy v rozporu se zadávací dokumentací.

Dalším nedostatkem nabídky je, že výpočet č. 81 nesplňuje požadavek normy na jas pro třídu M3 $L_m \geq 1,00 \text{ cd/m}^2$.

Dalším sporným bodem je, že účastník u některých komunikací tříd P, které jsou pojmenovány „vozovka“ neprovedl výpočet pro prahový přírůstek oslnění (TI) což je v rozporu se zadávací dokumentací viz příloha č. 6 ZD Podklady pro světelné výpočty. Výpočty, kde nebyl vypočítán činitel TI: 110, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 129, 52, 56.

Z výše uvedených důvodů zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje účastníka z další účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení.

4. Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.

Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce