



OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE

600 x 600 x 250 mm

PŘÍVOD A VÝVODY : VRCHEM
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Statutární město Liberec Náměstí Dr. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 IČO: 00262978	 B E D N Á Ř elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný	Jaromír Bednář	Jaromír Bednář	Ev. číslo	753/2023
			Formát	2x A4
			Datum	04. 2023
			Měřítka	
			Číslo paré	Číslo výkresu
Akce				
Úpravy PD – doplnění a úprava otevírání dveří objektů DPS Buriánova 969,1070,1071				
Část				
D.1.4.1 - ELEKTROINSTALACE				
Výkres				
DOZBROJENÍ R-PZS PRO OBJEKTY 1070 A 1071				D.1.4.1-05