

## VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem "**Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci**", ev. č. VVZ: **Z2023-031827** (dále jen „VZ“), kterou zahájil zadavatel Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978, formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 24.7.2023 na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.liberec.cz>. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení § 98 a § 99 zákona, a to na základě dotazů doručených dne 10. 8. 2023.

### Znění dotazu č. 1

Ve výkazu výměr je u zařízení 3 – „Větrání tobogánu s dojezdem“ položka „čtyřhranné potrubí“ viz níže, v popisu je rozpor, buď se jedná o pozinkované potrubí nebo o nerez. Jaký materiál máme uvažovat

Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z <b>pozinkovaného</b> ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu, <b>nerez</b>	m <sup>2</sup>	128
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----

### Odpověď zadavatele:

Jedná se nerezové potrubí.

### Znění dotazu č. 2

U zařízení „Dveřní“ clona - divoká řeka, dojezdy tobogánu“ je položka 03.02.01-03 „Vzduchová štěrbinová z pozinkovaného plechu“, v technické zprávě je uvedeno, že veškeré koncové prvky jsou v nerezovém provedení AISI 316 L. Variantou ke koncovým prvkům v nerezovém provedení je hliník. Jaký materiál máme uvažovat?

### Odpověď zadavatele:

Jedná se nerezové potrubí AISI 316 L.

### Znění dotazu č. 3

Ve výkazu výměr ani v tabulce zařízení nejsou uvedené celkové chladicí výkony klimatizačních zařízení a zdrojů chladu (08.04., 08.05., 08.06., 08.09., 09.02, 10.02., 10.06., 11.02., 15.01., 15.02., 17.01.).

Výkony jsou definované pouze typem výrobku od konkrétního dodavatele. Žádáme doplnění parametrů, které jsou zásadní pro návrh klimatizace. Dle zákona o veřejných zakázkách nesmí být uvedený výrobce, ale pouze požadované parametry.

### Odpověď zadavatele:

Požadované chladicí výkony jsou uvedeny v tabulce zařízení u příslušných vzduchotechnických jednotek (D.1.4 VZT oo Technická zpráva), tzn. např. požadovaný chladivý výkon 10.02 OAC viz sloupec „celkový chladicí výkon“ 10.01 AHU.

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv uvádí, že z důvodu administrativního pochybení zůstaly

u některých položek uvedeny jejich referenční výrobky. Tyto referenční výrobky nejsou pro dodavatele jakkoliv závazné a dodavatele mohou nabídnout jakýkoliv výrobek splňující minimální technické parametry.

Zadavatel v současné chvíli provádí revizi projektové dokumentace s tím, že následně uveřejnění její upravenou verzi bez uvedení referenčních výrobků ve smyslu § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

za **Statutární město Liberec**

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci