

Tabulka zařízení

KÓD	Označení	Umístění	Odvodní zařízení		Elektrická charakteristika							Ovládání zařízení	Napájení	Poznámka
			Průtok vzduchu	Externí tlak	Příkon 400V/3Ph/50Hz	Příkon 230V/1Ph/50Hz	Proud	Startovací proud	Maximální proud	Doporučené jištění	Zálohované napájení			
			m³/hod	Pa	W	W	A	A	A	A	W			
SOZ	SOZ pro centrální šatny (viz profesní část SOZ)	střecha	46 000	550	15 000		27,9/16,2	200,9			15 000	EPS	ESI - dva přívody a přepínání Y/D = startovací proud cca 67 A; rozběh hvězda/trojúhelník, po pár vteřinách přepnutí na trojúhelník; motor nesmí být trvale provozován na hvězdu; dle výrobce;	požární axiální ventilátor Ø1000 typ F300/30 nutná certifikace pro použití v ČR

Referenčním výrobkem se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr výrobků na trhu v minimální kvalitě dle referenčního výrobku; referenční výrobek nepřikazuje dodat