



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/DS 3/23

Ing. Jana Kolomazníková

5.10.2023

CJ MML 222486/23

/485 243 497

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace IV.

pro podlimitní veřejnou zakázku:

„Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku ul. Ještědská - ul. Písecká, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost č. 4 (obdržena dne 5. 10. 2023)

Dotaz č. 1

Dle výkresu č. 7 – „vzorový příčný řez“ je síla asfaltového betonu (chodník) pro obrusné vrstvy ACO 8 – 50 mm. Vhodná síla pro navržený typ ACO 8 je v rozmezí 25-40 mm. Poprosíme zadavatele o zvážení záměny typu obrusné vrstvy. V rozpočtu se jedná o položku č. 22.

22	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	37,50
		chodník: (580,0+170,0)m2*0,05=37,50 [A]		

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Technické předpisy umožňují provedení vrstvy ACO 8 pro chodníky i v nižších mocnostech, než je navrženo. Proti případné záměně nemáme připomínek. Návrh a případná úprava mocnosti může být vyřešena v rámci RDS a následně změnovým listem. SML trvá na položce č. 22 v rozpočtu tak jak je uvedeno z důvodu standardního výběrového řízení.

Žádost č. 5 (obdržena dne 5. 10. 2023)

Dotaz č. 1

V rámci zveřejněného vysvětlení zadávací dokumentace č. III (PR/DS 3/23; CJ MML 218518/23) byl do nově zveřejněného výkazu výměr doplněn nový stavební objekt s označením 101.1, který obsahuje sedm položek. Tyto položky nejsou zanedbatelného charakteru a budou mít vliv na celkovou výši cenové nabídky. Nicméně spolu s tímto rozšířením zadání nedošlo ke změně předpokládané hodnoty zakázky, která je stále stanovena na částku 5.544.000 Kč bez DPH. A je stanovena jako maximální možná.

Upraví zadavatel stanovenou maximální a nejvýše přípustnou hodnotu veřejné zakázky na základě doplnění prací uvedených ve stavebním objektu 101.1?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Zadavatel má za to, že doplněním položek do výkazu výměr se nijak razantně nenavýšuje rozpočet stavby, tudíž nepřistupuje na navýšení maximální přípustné ceny.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna, tj. končí dnem 13. 10. 2023 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec