



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**Všem dodavatelům**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 20/23

Ing. Jana Kolomazníková/

20.10.2023

CJ MML 233933/23

485 243 497

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. II**

v rámci zakázky malého rozsahu:

### **„Projektová příprava BD Nad Sokolovnou č. p. 616, Liberec – modernizace a energetické úspory“**

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů k výše uvedené veřejné zakázce.

#### **Dotazy doručené dne 19. 10. 2023:**

##### **Dotaz č. 1:**

*Jsou předmětem úprav také rozvody TZB v prostoru garáží – stoupačky, horizontální vedení pod stropem?*

##### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Ano TZB v garážích je součástí plnění a předmětem úprav.

##### **Dotaz č. 2:**

*Lze připustit řešení, že by garáže byly „nevytápěná zóna“, obálka budovy by končila zateplením stropu nad garážemi a větrání garáží by bylo přirozené (mřížve místo oken atd.)?*

##### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Ano, lze připustit, že garáže nebudou vytápěny, nelze připustit větrání mřížemi z důvodu výskytu TZB a technologií.

**Dotaz č. 3:**

*Lze připustit jako sanační opatření řešení s jílovým těsněním, s větraným kanálem, s přisypáním objektu a s hydroizolací převážně s „pojistnou funkcí“?*

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Je možné využít jílové těsnění současně s pojistnou hydroizolační membránou.

**Dotaz č. 4:**

*Nové rozvody elektro ve společných prostorech mají být řešeny v lištách, žlabech a koších nebo má být na všem SDK pohled a drážkování?*

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Rozvody elektro ve společných prostorech budou kryty v lištách, v garážích předpokládáme pozinkový či lakovaný krytý kabelový žlab.

Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do 1. 11. 2023 do 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Za zadavatele: .....

Mgr. Petr Židek, MPA, v. r.  
náměstek primátora