



VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem "**Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci**", ev. č. VVZ: **Z2023-031827** (dále jen „VZ“), kterou zahájil zadavatel Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978, formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 24.7.2023 na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.liberec.cz>. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení § 98 a § 99 zákona, a to na základě dotazů doručených dne 27. a 30. 10. 2023.

I.

Znění dotazu č. 1

Zadavatel soutěže jako přílohu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 přikládá dokument Rozdílový protokol.

Zde je uvedeno:

Odstraněné položky (1)

Typ	Objekt/část	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství
K	D.2/D.2.4.1/D.2.4.1-01 Plochy okolo bazénu	- 21	112 151 315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6m	ks	2,000

Odůvodnění zadavatele k odstranění položky jsme však ve Vysvětlení ZD č.10 nenalezli.

Současně však Výkaz výměr D.2.4.1-01 Plochy okolo bazénu nadále uvádí položku:

22	K	112 211 217	Odstranění pařezu ručně D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením a zasypáním jámy	ks	2,000
----	---	-------------	---	----	-------

Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu byla položka 21 odstraněna a zda nemá být odstraněna i položka č. 22 – odstranění pařezů.

Odpověď zadavatele:

Stromy určené ke kácení byly již v mezidobí pokáceny, pařezy po nich nebyly ovšem odstraněny.

Znění dotazu č. 2

Předmětem zakázky jsou vnitřní hliníkové prosklené stěny.

Ve Vysvětlení zadavatele č. 10 je uvedeno:

Znění dotazu č. 4

act legal offices

Amsterdam
Bratislava
Bucharest
Budapest
Frankfurt
Milan
Paris
Prague
Sofia
Vienna
Warsaw

*Uchazeč žádá zadavatele o sdělení, kde se ve výkazu výměr nachází prvek uvedený ve výkresové dokumentaci jako G124 Strukturální skleněné opláštění výtahové šachty. V tomto výpisu prvků je dále uvedena **položka G125, která dle názoru uchazeče ve výkazu výměr také chybí.***

Zadavatel však ve své odpovědi na tento dotaz pozici G125 neřeší a ani není doplněna v revizi výkazu výměr Ro8.

Žádáme zadavatele znovu o kontrolu souladu zadávací projektové dokumentace a výkazu výměr a jeho doplnění o uvedenou pozici, pokud bude její dodávka předmětem zakázky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje odpověď na dotaz č. 4 uveřejněnou v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 10.

- prvek Strukturálního skleněného opláštění výtahové šachty výtahu V1 v 1NP má být správně označen jako **výtah V1**, v dokumentaci opraveno;
- prvek je ve výkazu výměr součástí kapitoly D.1.1.2.3 - VÝTAHY, položka č.1 „Výtah V1 NEREZ = D+M ve vstupní hale, osobní výtah lanový, umístění strojovny v šachtě výtahu nad horní stanicí ve 2.NP, nosnost min. 630 kg / 8 osob včetně dopravy imobilních osob, šachetní dveře, vč. prosklené šachty s ocel. kcí v rozsahu dle PD, kotvení, doplňky, detaily“
- prvek prosklené stěny G125 je součástí výrobku interiéru A103 výkres č.Po3, ve výkazu výměr je prosklení součástí kapitoly INT1 - Interiér - atypové položky, položka č.3 „Výdejní pult restaurace, ozn.A103“, výrobek G125 je z dokumentace prosklených stěn odstraněn.

Znění dotazu č. 3

Předmětem zakázky je tříložkový výfukový systém V11, V12 od kogeneračních jednotek.

Vzhledem k tomu, že část výfuku V11 bude demontována a znovu použita v jiné poloze, žádáme zadavatele o informaci, jaký konkrétní typ kogenerační jednotky KJ1 je instalován, jaká je dimenze stávajícího výfuku na který se bude nově napojovat. Případně žádáme o zaslání např. poslední revizní zprávy spalinových cest.

Odpověď zadavatele:

Typ stávající instalované kogenerační jednotky je uveden v technické zprávě části D.2.7. Energocentrum.

Dimenze stávajícího výfuku jsou specifikovány v dokumentaci výrobků V11, V12 - D.1.1.5 Výrobky ostatní, část 10a-10c.

Znění dotazu č. 4

Předmětem zakázky jsou interiérové dřevěné dveře.

Dveře Technická specifikace č.1, 3 jsou popsány jako dveře s rámem z polystyrolových profilů s vloženým jádrem s DTD.

Dodavatele takového typu dveří jsme na českém trhu nenalezli.

Dále se jedná o dveře Technická specifikace č.4 – protipožární dveře s jádrem z vrstveného dřeva s vloženým jádrem z lisovaného extrudovaného perlitu, nebo minerální vaty.

Rovněž žádný z výrobců dveří na českém trhu tento typ kce nemá ve výrobním programu.

Žádáme zadavatel o prověření požadavků na konstrukci dveří a uvedení referenčního výrobce požadovaného typu dveří s Technickou specifikací č. 1, 3 a 4.

Odpověď zadavatele:

Na základě prověření požadavků na Technickou specifikaci byla tato upřesněna a dotčená část D.1.1.5.2 Výpis dveří upravena. Zpřesňované položky specifikace jsou zvýrazněny podžlucením.

Znění dotazu č. 5

Předmětem zakázky je D.2.1.2. Úpravna vody – předúprava čerpané studniční vody pro potřeby bazénové technologie.

Technická zpráva uvádí:

„ I. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

*Předmětem je návrh zařízení na úpravu vody pro doplňování krytého bazénu Liberec. K dispozici jsou dva zdroje – stávající studna a nový vrt LB1. Byly zaslány podrobné rozborů, **nadlimitní je obsah chloridů – a především radonu. Také α a β aktivita.** „*

Uváděné nadlimitní množství radonu není nikde v dokumentaci uvedeno, není uvedeno ani v příloze Eo8-2-2 Studna rozbor vody.

Žádáme zadavatele o uvedení hodnoty radonu a poskytnutí podrobných rozborů vody, které uvádí Technická zpráva. Tyto podklady jsou nezbytné pro správné navržení a ocenění technologie úpravy vody.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje Dokladovou část o dokumentaci E.8.2.11 Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu, k.ú. Liberec, p.č. 2481/1, zdroj podzemní vody pro Městský bazén (Hydrogeo Soukup s.r.o.; 05/2021) s kompletními rozborů vody.

II.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje aktualizovanou dokumentaci dle výše uvedeného.

III.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově je lhůta pro podání nabídek do **22. 12. 2023, 12:00 hod.**

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

za Statutární město Liberec

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci