



POZNÁMKY:

- KÓTOVÁNO V MILIMETRECH !!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVEDENO SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY V POTŘEBNÉM ROZSAHU.
- ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ZA DOZORU GEOLOGA, PO ZAČISTĚNÍ PŘEVÉZME ZÁKLADOVOU SPÁRU GEOLOG.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ PŘEDPISY, TKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAJISTIT OCHRANU ZDRAVÍ OSOB NA STAVENŠTĚI.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY A TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- PO VRSTVÁCH HUTNĚNÉ PODSYPY BUDOU PROVEDENY Z VHDONĚ ZEMINY PŘI DODRŽENÍ PARAMETRŮ Edef,2=min,60MPa, Edef,2/Edef,1=2,5
- ZALOŽENÍ OBJEKTU JE NAVRŽENO DO ÚROVNĚ ŠTĚRKU S PŘÍMĚSÍ JEMNOZRNNÉ ZEMINY TŘÍDY G3 (přřp. AŽ DO OBLASTI ŽULOVÉHO ELUVIA)
- HLADINA PODZEMNÍ VODY KOINCIDUJE A VÝŠKOU HLADINY VODY HARCOVSKÉHO POTOKA - LZE PŘEDPOKLÁDAT ŽE PODZEMNÍ VODA JE SILNĚ UHLIČITANOVĚ AGRESIVNÍ (XA2)
- PO DOBU VÝSTAVBY BUDE NUTNÉ UDRŽOVAT STAVEBNÍ JÁMU V SUCHÉM STAVU, ťj. ZAJISTIT TRVALÉ ČERPÁNÍ MĚLKÉ PODZEMNÍ VODY NA ÚROVEŇ cca0,5m POD ÚROVEŇ DNA STAVEBNÍ JÁMY
- NA ZAČISTĚNOU, ZAROVNANOU, ZHUTNĚNOU A SUCHOU ZÁKL. SPÁRU BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON tl.100mm, Z BETONU C12/15 X0
- PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY JE NAZNAČENO SCHEMATICKY - BUDE PROVEDENO DLE ZVYKLOSTI REALIZAČNÍ FIRMY (např. BERANĚNÉ LARSENOVÉ STĚNY)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

— ZEMNÍ PÁSEK NEREZ V4A 30x3,5mm / 10mm
(PODROBNĚ VÍZ ČÁST D.2.2 – ELEKTROINSTALACE)

OBJEDNATEL:		 Statutární město Liberec nam. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistraliberec.cz	
PROJEKTANT:		 SNOWPLAN spol. s r.o. Míšítkova 399/2a, 460 07 Liberec III TEL.: +420 484 845 571, GMS.: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.: 2017046-LUKA	HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU: ING. PETR KORÍNEK	VYPRACOVAL : ING. MICHAL PROKOP	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAROSLAV BALATKA		
KONTROLOVAL: ING. JAROSLAV BALATKA			
AKCE: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC			
OBJEKT: SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část	STUPEŇ: DUR+DSP+DPS_JIP		ČÍSLO VÝKRESU:
	DATUM: ZÁŘÍ 2020		
PŘÍLOHA:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	MĚŘÍTKO:	
VÝKRES ZÁKLADŮ / STAVEBNÍ JÁMY		D.2.1.02 1:50	

