

RAL Projekt s.r.o.
Pod Vodárnou 4746/5c
Jablonec nad Nisou
466 01



D0000000101838441406

NAŠE ZNAČKA
001131258157

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Miroslav Kuna / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 1. 2. 2023

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 23. 1. 2023, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 152/4, 279/9, 398/3, 403 v katastrálním území Starý Harcov vedená pod názvem „Oprava mostu LB - 046 ul. Na Bohdalcí, Starý Harcov“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního kabelového vedení NN, nadzemního vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Požadujeme zachovat stávající krytí kabelového vedení v konstrukci mostu. Pokud dojde k porušení tohoto krytí, musí být toto obnoveno. Kabel nesmí být v konstrukci mostu zabetonován, ale musí být uložen v chrániče.
Doporučujeme s dostatečným předstihem provést vytyčení kabelového vedení a následně sondu uložení kabelového vedení v konstrukci mostu. Pokud by bylo vzhledem k rekonstrukci mostu nutné provést zcela jiné uložení kabelového vedení, musí investor požádat o přeložku distribučního zařízení.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

34P100 ReqType:Q ReqExtID:0013786089 ProcessID:CS20230201T123744-0001 DocExtID:00000006809046 BOLD:001AA4A1A12021EDDA8AC49AF827EDCAB3
30NM:ZLSUCSPRN DocType:CZ05(Aa/6) SAPrty:Dopis-DOP-D35_ZaId:0014678718 DocId:001045495297 IA:54_p22349495962 Ver:X595D230 QUICK str:2 Ist:1

- 0000000101838441406

S pozdravem

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.