



Váš dopis ze dne: 10. 1. 2023  
Naše značka: SCVKZAD158113/ÚTPČLI/Pe  
Vyřizuje: Bc. Iveta Pešková  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 30. 1. 2023

**Statutární město Liberec**  
**nám. Dr. E. Beneše 1/1**  
**Liberec**  
**46001**

### **Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	Propustek pod komunikací na pozemku p. č. 1554/1 v k. ú. Vesec u Liberce
Účel vyjádření:	Vyjádření k projektové dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č.p.: Vesec u Liberce
	Katastrální území, parcelní číslo: Vesec u Liberce, 1479, 1554/1, 1419/1
Žadatel:	Statutární město Liberec
Adresa, telefon, e-mail:	724563444, <a href="mailto:vasina.leos@magistrat.liberec.cz">vasina.leos@magistrat.liberec.cz</a>
Investor:	Statutární město Liberec
Projektant:	Ing. Miroslav Belda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, autorizace ČKAIT č. 0501336
Adresa, telefon, e-mail:	V Pastvinách 5110/21 Jablonec nad Nisou 46804
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

#### Popis navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace je stavba propustku na p. p. č. 1554/1, k. ú. Vesec u Liberce.

Jedná se o převádění povodňových průtoků na vodním toku Bystrá do vodní nádrže Sajbot velký. Stávající betonové potrubí DN 600, je jak z technického, tak i z kapacitního hlediska nevyhovující. Bude nahrazeno kapacitnějším propustkem. Propustek budou tvořit dvě betonové trubky TBH-Q DN 1000 délky 17,4 m. Vtoková i výustní část bude plynule navazovat na stávající terén. Součástí projektu je i demolice stávajících technicky nevyhovujících betonových zdí, požeráku a již zmíněného výustního potrubí DN 600.

S předloženou dokumentací na akci

**SOUHLASÍME**  
**za dodržení následujících podmínek:**

Podle § 23 písm. a), b) **zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích** je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm,

strana 1 / 2

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

- 1 Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě, a to formou objednávky min. 14 dní předem. Písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111, 601 267 267, [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz). V případě, že nelze vytyčit, bude určení trasy provedeno ručně kopanými sondami.
- 2 Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SČVK, a. s. před poškozením našeho zařízení v průběhu prací.
- 3 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace. V ochranném pásmu nebudou stavby trvalého charakteru.
- 4 Písemné přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na staveniště k závěrečné kontrolní prohlídce.
- 5 V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
- 6 Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- 7 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění).

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz).

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

#### **Kontakty:**

Vytyčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu – tel.: **601 267 267**

Vodárenský provoz Liberec – tel.: **482 416 726**

Vodárenský provoz Český Dub – tel.: **601 380 209 (p. Dušan Dopita)**

Kanalizační provoz – tel.: **482 416 724, 724 112 872**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
217

**Iveta Pešková, Bc.**

referentka útvaru TPČ Liberec

Příloha:

1. Situace z PD