




ZÁKLAD KGJ

PROVOZNÍ HMOTNOST KGJ 5300 kg

PODORYS




PRŮCHÝ SVISLÝ ŘEZ



LEGENDA POLOŽEK

- 01** NOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA KGJ Z ŽELEZOBETONU C25/30-XC1-CI 3,4-Dmax16-S3
POVRCH HLazený DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM + EPOXIDOVÝ NÁTĚR
OBJEM BETONU: 1,20 m³
HMOTNOST VÝZTUŽE: 110 kg
- 02** PO OBVODĚ ZÁKLADOVÉ DESKY SYLOMEROVÉ PROUŽKY ŠÍŘE 100 a VÝŠKY 50 mm
(společně dodávky KGJ)
- 03** NOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE OD ZEÝVAJÍCÍ ČÁSTI PODLAHY OKOLO CELÉHO SVĚHO
OBVODU NA CELOU SVOJÍ VÝŠKU OUDLAŽOVÁNA. ILDOUŠŤKA DILATAČE 20 mm
DI ATACE SF VYTVORÍ POI VYSTYBNEM FPS 100 PRŮŘEZU 20/200 mm. 7 VECNU SF
SPÁRA ZATMELI TPT.

±0,000 = 367,45 m.n.m.

PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMAŠ VRÁZEK		
VYPRACOVAL	ING. RADEK JANDL		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Ing. Dr. E. BENEŠE 48039 LIBEREC 1		
STAVBA REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI SO 01 PŘEDINVESTICE		ČÍS.ZAKÁZKY	1323/03/1
		DRUH PROJEKTU	DPS
		DATUM	01/2024
		FORMÁT A4	
		MĚŘITKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU PŘEDINVESTICE - ZÁKLAD KGJ		ZMĚNA	
		ČÁST	Č.ČÁSTI
		D.1.1.	08