



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/EP 3/24

Ing. Štěpán Ovádek

26.2.2024

CJ MML 052046/24

/485 243 220

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace I.

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Sanace skalní stěny mezi ul. Hradební a Dr. Milady Horákové“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 22. 02. 2024)

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně doplnění zadávací dokumentace a výkazu výměr k ocenění.

Při prohlídce místa plnění a kontrolou projektové dokumentace bylo zjištěno, že:

- 1) Zadavatel neuvažuje s odstraněním vegetace ze skalních ploch*
- 2) Zadavatel neuvažuje s očištěním skalních ploch*
- 3) Následné odvozy a likvidace*

Dle našeho názoru, jsou výše uvedené práce nezbytné pro realizaci díla. Doplní zadavatel potřebné práce vč. výměr do VV?

Dále žádáme zadavatele o přesnou specifikaci a požadavek na ocelovou síť vč. požadovaných parametrů. Dle zadaných parametrů v PD a ZD nelze přesně určit, jakou ocelovou síť zadavatel požaduje aplikovat.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

V návaznosti na výše uvedený dotaz byly do výkazu výměr (část Zemní práce) doplněny následující položky:

č. 3 - Odstranění vegetace ze skalních ploch

č. 4 - Očista skalních ploch

č. 5 - Odvoz a likvidace vegetace a odpadu ze skalních ploch

Opraveno v upraveném výkazu výměr (viz informace níže).

Ocelová síť

Přesná specifikace a požadavky na ocelovou síť jsou uvedeny v technické zprávě, která je součástí projektové dokumentace (viz příloha č. 4 Výzvy k podání a zadávací dokumentace).

Jedná se o síť určenou pro ochranu skalních stěn a svahů proti jejich povrchové erozi, při které se ze svahů uvolňují jednotlivé kameny a ohrožují prostor pod svahem. Např. dvouzákrutová síť (při přerušení drátu se síť nerozplete), které dobře odolává dynamickým účinkům padajících kamenů, velikost oka 80x100 mm, max. 100x100 mm, průměr drátu bývá 2,7 mm (určitě větší než 2 mm). Povrchová úprava musí zaručit funkčnost sítě po dobu návrhové životnosti stavby, v zprávě je uvedena povrchová úprava GALMAX (pokročilé pokovení - zinek + další příměsi), ale lepší je určitě potažení plastem PVC.

Změny zadávací dokumentace:

Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně přílohy č. 5 zadávací dokumentace (Výkaz výměr). Upravený výkaz výměr je uveden jako nová (upravená) příloha č. 5 zadávací dokumentace (Upravený výkaz výměr). Tato příloha je volně přístupná na profilu zadavatele (https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1877.html). V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme všechny dodavatele, aby při zpracování nabídky oceňovali a ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální podobu výkazu výměr.

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

S ohledem na tuto změnu zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 07.03.2024 v 10:00 hodin.**

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec