



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 1/24

CJ MML 053189/24

Vyřizuje / telefon

Ing. Alena Bláhová/

485 243 221

V Liberci dne

1.3.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace IV.
v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené dodavatelem v rámci výše uvedené zakázky, a to:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr v části rozpočtu ozn. 07 – Oprava povrchů. V položce č. 15 je uvedena specifikace silničního panelu o rozměrech 2,00*1,00*0,15m.

Vzhledem k tomu, že panely mají tvořit budoucí zpevněné plochy v průmyslovém areálu, kde je očekáván pohyb nákladních vozidel, jeřábů a plně naložených kamionů jeví se doplnění zpevněné plochy silničními panely o tloušťce 150 mm a únosnosti do 5 tun jako nedostačující.

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že panely by měli mít tloušťku minimálně 215 mm. Tímto žádáme zadavatele o prověření vhodnosti uvažovaných panelů ve výkazu výměr.

Odpověď

Při zpracovávání projektu neměl projektant přesnou informaci o tloušťce stávajících panelů v areálu. Předpokládáné tedy byly běžně užívané panely s tl. 150 mm, které jsou při řádném uložení na celou svou plochu naprosto dostatečné i pro pohyb těžké techniky. Zadavatel

vhodnost použití panelů specifikovaných ve výkazu výměr prověřil a i na základě vyjádření projektanta došel k závěru, že jsou vhodné pro zamýšlené použití a zatížení.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce