



Váš dopis zn.:

ze dne: 30. 6. 2023

Sportovní projekty s.r.o.

Naše značka: **O23690070357/TPCLI/To**

Vyřizuje: Jana Tomešová

Datová schránka: **f7rf9ns**

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 4. 7. 2023

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Název akce:	Modernizace venkovního sportoviště ZŠ Na Výběžku - Liberec
Účel vyjádření:	Vyjádření k PD - DUR
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č.p.: Liberec XV-Starý Harcov, ul. Na Výběžku 118
	Katastrální území, parcelní číslo: Starý Harcov, ppč. 1001/1
Žadatel:	Sportovní projekty s.r.o.
Adresa, telefon, e-mail:	Sokolovská 87/95, Praha mob.: 723003535, musilova@sportovniprojekty.cz
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec
Projektant:	Sportovní projekty s.r.o. – M. Musilová
Vlastník dotčené IS:	SVS a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí:	SCVKZAD172877 ze dne 15. 6. 2023
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávajícího sportoviště u ZŠ Na Výběžku. V rámci rekonstrukce je navržena nová skladba sportovního povrchu SP atletického oválu, nové zpevněné plochy, nový drenážní systém napojený na stávající dešťovou kanalizaci (odtokové poměry se nemění - zaústění do vodního toku), akumulací nádrž. Dále je navržen nový lanový parkur, nové hlediště se zastřešeným jevištěm, nové oplocení vč. zídky z plotových tvárnic (hl. uložení 1,2m). Nově navrhovaná zídka je v kolizi se stávajícím vodovodním řádem OC DN 800. Tento bude v místě křížení se základem oplocení uložen do půlené PVC chráničky v délce 1,5 m.

V rámci výše uvedené akce **dojde** ke střetu se zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho ochranným nebo bezpečnostním pásmem.

Podle § 23 odst. 3 písm. a), b), c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u \varnothing do 500 mm včetně, 1,5 m
- u \varnothing nad 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m.
- u \varnothing nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK, a. s. požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.



S předloženou dokumentací na akci: Modernizace venkovního sportoviště ZŠ Na Výběžku - Liberec

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
 - a. vytyčení skutečného umístění zařízení v naší správě přímo v terénu - vytyčení je nutné objednat na tel. 840 111 111, 601 267 267 nebo info@scvk.cz
Poskytnuté zákresy vodohospodářského zařízení jsou pouze orientační!
 - b. **oznámení termínu zahájení výkopových prací** včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy na příslušné středisko (**viz odstavec důležité kontakty tohoto vyjádření**)
 - c. prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. a s trasou navrženého zařízení.
2. V průběhu výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
 - a. ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením
 - b. neprodlené ohlášení každého poškození zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**)
 - c. výkopové práce v místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, budou prováděny pouze ručně bez použití stavební mechanizace
 - d. objekty zařízení stavby budou umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení.
3. Při souběhu s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1m od vnějšího líce stěny potrubí. Při křížení navrženého zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí nutno dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a opatřit zařízení pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od líce stěn.
4. V případě **protlaku**, prováděném v ochranném pásmu vodovodu, kdy nebude možná kontrola křížení (souběhu) vodovodu v otevřeném výkopu, budou po vyhloubení startovacích resp. cílových jam a **před provedením protlaku** přizváni pracovníci vodárenského provozu v Liberci (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**).
5. **Přizvání zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. na stavenišť před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací.** Kontrolu potvrdí zástupce např. zápisem do stavebního deníku, protokolu ke kolaudaci apod.
6. Poklopy na vodovodním řadu vč. uzávěrů a ostatních armatur musí být udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
7. Chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody.
8. Dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23 odst. 8 je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén. Zápis o kontrole splnění této povinnosti bude potvrzen zástupcem SČVK, a. s.
9. Doklad o kontrole splnění podmínek uvedených v tomto vyjádření bude předložen k žádosti o vyjádření ke kolaudaci.
10. V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
11. **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.** Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
12. Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
13. Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek.



Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Důležité kontakty:

Vodárenský provoz Liberec, tel.: 482 416 726.

e-mail: miroslav.stafil@scservisni.cz

Kanalizační provoz Liberec, tel.: 482 416 724.

e-mail: milan.kasal@scservisni.cz

Zákaznická linka: 601 267 267, 840 111 111

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

217

Jana Tomešová
referentka technickoprovozní činnosti

Příloha: Potvrzená situace z předložené PD

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda