



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 5/24

Ing. Ošťádalová/

11.4.2024

CJ MML 091256/24

485 243 222

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace I.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce:

„ZŠ Liberec, Na Výběžku – modernizace venkovního sportoviště, 1. etapa“

Vážený dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s obdrženými žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 1 (ze dne 5. 4. 2024)

V soupisu prací části SO-01 jsou položky pro dodávku a montáž odvodňovacího žlabu:

63	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	146,670
VV			146,67		146,670
64	M	59227114	žlab odvodňovací s roštem z polymerbetonu š 160mm	m	151,070
VV			146,67*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		151,070

K těmto položkám však chybí nutné příslušenství v podobě vpustí. Chybí jak jejich specifikace, tak i požadovaný počet. Taktéž není specifikován rošt, resp. požadovaná třída zatížení. Žádáme zadavatele o doplnění do soupisu prací.

Dotaz č. 2 (ze dne 5. 4. 2024)

V soupisu prací části SO-07.1 je k ocenění položka:

54	K	830391811R	Bourání stávajícího rozvodu kanalizace	m	113,500
VV			"stávající rozvod kanalizace v areálu, vč.zemních prací"		113,500
			113,50		

Z předané dokumentace není patrné vedení této rušené kanalizace (tzn. ani půdorysné, ani výškové poměry), není znám materiál, dimenze ani hloubka uložení potrubí. Nelze tak stanovit objem a technologii výkopu a položku tak nelze objektivně ocenit.

Žádáme zadavatele o doplnění a úpravu soupisu prací.

Dotaz č. 3 (ze dne 10. 4. 2024)

Domníváme se, že odvodňovací polymerbetonový žlab je v rozpočtu uveden duplicitně, a to u objektu SO 07.1, pol. 67 a 68 a u objektu IO-01 pol. 21. Žádáme zadavatele o revizi VV.

Odpověď zadavatele na dotazy

Zadavatel v souvislosti s uvedenými dotazy provedl revizi výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu a současně uveřejněn na profilu zadavatele.

V souvislosti s úpravou přílohy zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 30. 4. 2024 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor statutárního města Liberec

Příloha

Výkaz výměr (aktualizovaný)