



# MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

## Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Č.j.: ZPVU/4330/271043/22-Kuč

Liberec, dne 06.01.2023

CJ MML 272292/22

Vyřizuje: Ing. Josef Kučera - kl. 4883

Počet listů 3 Počet příloh 0 Počet listů příloh 0

### STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec I-Staré Město

v zastoupení:

**Snowplan, spol. s r.o.**

**Mrštíkova 399/2a**

**460 07 Liberec III-Jeřáb**

### OZNÁMENÍ

#### O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I-Staré Město**

(dále jen „žadatel“) dne 20.12.2022 podalo:

**1) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla** dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) pro stávající školu:

**„Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, Heřmánková - řešení likvidace splaškových odpadních vod“**

(dále jen „stavba“) na pozemcích st.p.č. 170, p.p.č. 518/2, 519/2, 520/2, 523/5, 1137/1 v katastrálním území Machnín.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	563889
Název obce	Liberec
Identifikátor katastrálního území	689823
Název katastrálního území	Machnín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st.p.č. 170, p.p.č. 518/2, 519/2, 520/2, 523/5, 1137/1
Číselný identifikátor vodního toku	10100061
Název vodního toku	Lužická Nisa
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-04-07-0210-0-00
Říční km vodního toku	24,300
Hydrogeologický rajon	6413 - Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy
ID a název útvaru povrchových vod	LNO_0150 – Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldřichovský potok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 971066, Y: 692064 (ČOV), X: 970954, Y: 692023 (vyústí objekt).

**Stavba obsahuje:**

- **ČOV typ EKO SBR BIO H-ATYP** (výrobce Bazénplast s.r.o.) - plastová nádrž o rozměrech 7,50 x 2,50 x 1,75 m,
- **odlučovač tuků LTP 1B-MKK/II** (výrobce BMTO s.r.o., dále jen „LOP“) - kapacita 90 jídel,  $Q_n = 1,0$  l/s, plastová válcová nádrž o průměru 1,00 m a výšce 1,12 m,
- **čerpací šachta** (dále jen „ČŠ“) - plastová válcová nádrž o průměru 0,80 m a výšce 2,00 m, vybavena drticím čerpadlem,
- **uklidňovací šachta** (dále jen „UŠ“) - z betonových skruží DN 1000, výška 0,80 m,
- **vyústní objekt** - rozměry 1,0 x 1,6 m, z kamene uloženého na podkladní beton, vyústění potrubí ve výšce 0,25 m nade dnem vodního toku,
- **kanalizační potrubí**
  - gravitační: PVC DN 150 v délce 2,0 mezi budovou školy a LOP, PVC DN 150 v délce 41,8 m mezi LOP a ČOV, PVC DN 150 v délce 3,1 mezi ČOV a ČŠ,
  - tlakové: PVC DN 50 v délce 117,8 m mezi ČŠ a UŠ, PVC DN 150 v délce 2,8 m mezi UŠ a vyústním objektem.

**Údaje o umístění stavby:**

ČOV – bude umístěna na p.p.č. 518/2 a 519/2 ve vzdálenosti 23,9 m od společné hranice s p.p.č. 519/4, ve vzdálenosti 19,1 m od společné hranice s p.p.č. 520/2 a ve vzdálenosti 23,1 m od společné hranice s p.p.č. 519/3, vše v k.ú. Machnín.

LOP – bude umístěn na st.p.č. 170 ve vzdálenosti 2,5 m od společné hranice s p.p.č. 518/6 a ve vzdálenosti 1,9 m od společné hranice s p.p.č. 1076/1, vše v k.ú. Machnín.

ČŠ – bude umístěna na p.p.č. 519/2 ve vzdálenosti 1,2 m od společné hranice s p.p.č. 518/2 a ve vzdálenosti 18,0 m od společné hranice s p.p.č. 520/2, vše v k.ú. Machnín.

UŠ – bude umístěna na p.p.č. 1137/1 ve vzdálenosti 1,4 m od společné hranice s p.p.č. 523/5 a ve vzdálenosti 16,6 m od společné hranice s p.p.č. 39/2, vše v k.ú. Machnín.

Vyústní objekt – bude umístěn na p.p.č. 1137/1 ve vzdálenosti 13,9 m od společné hranice s p.p.č. 39/2 a ve vzdálenosti 4,1 a 4,3 m od společné hranice s p.p.č. 523/5, vše v k.ú. Machnín.

Kanalizační potrubí gravitační – bude umístěno na st.p.č. 170 a na p.p.č. 518/2, 519/2 v proměnné vzdálenosti od společných hranic s p.p.č. 1076/1, 518/4, 519/3 a 519/4, vše v k.ú. Machnín.

Kanalizační potrubí tlakové – bude umístěno na p.p.č. 519/2, 520/2, 523/5 a 1137/1 v proměnné vzdálenosti od společných hranic s p.p.č. 519/4, 523/8 a 39/2, vše v k.ú. Machnín.

**2) žádost o povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových** podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) na místě:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	563889
Název obce	Liberec
Identifikátor katastrálního území	689823
Název katastrálního území	Machnín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1137/1
Číselný identifikátor vodního toku	10100061
Název vodního toku	Lužická Nisa
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-04-07-0210-0-00
Říční km vodního toku	24,300
Hydrogeologický rajon	6413 - Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy
ID a název útvaru povrchových vod	LNO_0150 – Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldřichovský potok

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

X: 970954, Y: 692023 (vyústní objekt),

v tomto rozsahu:

**Údaje o navrženém množství vypouštěných vod**

Průměrné navržené	0,065 l/s
Maximální navržené	0,093 l/s
Maximální měsíční navržené	0,217 tis. m <sup>3</sup> /měs.
Roční navržené	1,840 tis. m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
<b>Navržené časové omezení platnosti povolení</b>	<b>do 20.12.2032</b>
Velikost zdroje znečištění v EO	70

**Údaje o navržené jakosti vypouštěných vod**

a) BSK <sub>5</sub> t/r	0,077 t/r
b) CHSK <sub>Cr</sub> t/r	0,290 t/r
c) NL t/r	0,098 t/r
a) BSK <sub>5</sub> Hodnota 'p'	38 mg/l
a) BSK <sub>5</sub> Hodnota 'm'	40 mg/l
b) CHSK <sub>Cr</sub> Hodnota 'p'	140 mg/l
b) CHSK <sub>Cr</sub> Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	48 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	50 mg/l

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společném územním, stavebním a vodoprávním řízení.

K žádosti bylo doloženo následující:

- 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Petr Kořínek (ČKAIT – 0500705) v říjnu 2021,
- souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životní prostředí dne 28.03.2022 pod zn.: CJ MML 045057/22 SZ CJ MML 045057/22,
- závazné stanovisko, které vydal Magistrát města Liberec, odbor územního plánování dne 21.03.2022 pod č.j.: UP/7110/045005/22/Ki – UPUP CJ MML 064264/22,
- souhlas Statutárního města Liberec, odboru územního plánování č.j.: UP/7110/045015/22/Du CJ MML 066831/22 ze dne 22.03.2022,
- závazné stanovisko – souhlas kacením, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí dne 10.06.2022 pod zn.: CJ MML 131927/22 SZ CJ MML 122879/22,
- závazné stanovisko – souhlas, které vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje dne 09.03.2022 pod č.j.: KHSLB 04105/2022,
- stanovisko správce povodí a správce toku – Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PLa/2022/008755 ze dne 29.03.2022,
- souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, který vydala společnost ČEZ Distribuce, a.s. dne 21.02.2022 pod zn.: 001124092279 LB/84/22/OP,
- smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM220302 uzavřená dne 01.11.2022 mezi Povodím Labe, státní podnik (povinný) a Statutárním městem Liberec (oprávněný),
- smlouva o nájmu pozemku č. 6DHM220301 uzavřená dne 09.11.2022 mezi Povodím Labe, státní podnik (pronajímatel) a Statutárním městem Liberec (nájemce),
- vyjádření správců inženýrských sítí (CETIN a.s., Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČD-Telematika a.s., Liberecká IS, a.s., České Radiokomunikace a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., a-net Liberec s.r.o., CERBEROS s.r.o.),
- plná moc k zastupování ze dne 28.01.2022.

Byly tedy doloženy všechny povinné doklady.

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“), příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení společného územního a stavebního a vodoprávního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního

zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Podle názoru Vodoprávního úřadu byl podklady shromážděnými k okamžiku zahájení řízení zjištěn stav věci.

Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhopat důkazy a činit jiné návrhy, přistoupí Vodoprávní úřad k vydání rozhodnutí ve věci na základě výše uvedených podkladů shromážděných k okamžiku zahájení řízení již bez dalšího právního úkonu.

**Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům v souladu s ustanovením § 94n stavebního zákona nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě).

**Poučení:**

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. d) a e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Necháte-li se v řízení zastupovat, musí se Váš zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí, nebo lze udělit plnou moc do protokolu. V případě právnické osoby činí dle ustanovení § 30 správního řádu úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem (§ 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění). Každý kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.

**V případě, že občanská sdružení oznámí písemně do 8 dnů po obdržení tohoto oznámení svůj případný zájem zúčastnit se tohoto řízení, budou mít postavení účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu.**

**Mgr. Kateřina Krokerová v.r.**  
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad

**Obdržel:**

na dodejku:

1. SNOWPLAN spol. s r.o., IDDS: ure237h
2. Jan Štěpánek, Heřmánkova č.p. 112, 460 01 Liberec XXXIII-Machnín
3. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

dotčené orgány:

4. MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město

ostatní:

5. MML - odbor stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město
6. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
7. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, IDDS: du93uyp

1 x pro spis (J-6747)