



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 5/24

Ing. Ošťádalová/

29.4.2024

CJ MML 156007/24

485 243 222

Počet listů: 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace III.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce:

„ZŠ Liberec, Na Výběžku – modernizace venkovního sportoviště, 1. etapa“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dotaz k umístění košů na SO02: na ploše SO02 jsou umístěny 4 ks košů X03. V popisu je uvedeno, že se jedná o konstrukci z jeklu 80/80 s vyložení 1200 mm s deskou 1800x1050 mm. Ve výkresu půdorysu ani ve výkresu oplocení není jasná pozice této konstrukce vůči oplocení, navíc vzhledem k výšce oplocení dochází ke kolizi výložníku koše a horního poutce oplocení. Žádáme o objasnění, nejlépe o výkres provedení.

Odpověď zadavatele

Podél dlouhé strany hřiště jsou 4 koše s vyložení 1,2 m do hrací plochy. Sloup konstrukce basketbalového koše bude naopak vně hrazení hřiště v trávniku s novým samostatným základem. Velikost základu a konstrukce bude dle skutečného výrobku, který použijete. Konstrukce vyložení koše projde záchytnou sítí, která bude v místě průchodu přerušena.

Dotaz č. 2

Dotaz ke sportovnímu vybavení na SO06: na ploše SO06 mají být provedeny nové basketbalové konstrukce otočné s vyložení 4 m (výrobek X13). Ve výpisu prvků i v rozpočtu je uvedeno, že má mít odrazovou desku s rozměrem 110x70 cm. Vzhledem k tomu, že se jedná o nestandardní rozměr desky i pro cvičné koše (zde je standard 120x90 cm), natož pro hlavní koše na hřišti, kde je normový rozměr 180x105 cm, žádáme o sdělení, zda zadavatel trvá na tomto nestandardním provedení (viz např. plocha SO02, kde cvičné koše mají rozměr desek 180x105 cm). Dále vzhledem k bezpečnostním předpisům a po zhotoviteli požadované revizi sportovního vybavení upozorňujeme, že umístění konstrukce basketbalu na hrací ploše vyžaduje ochranu proti nárazu sportujících osob, například ve formě ochranného návleku či matrace – tyto položky nejsou ve výkazu výměr obsaženy.

Odpověď zadavatele

Na basketbalové konstrukce bude použita deska o rozměru 180x105 cm, součástí svislé konstrukce basketbalového koše musí být ochranný návlek nebo jiný měkký ochranný bezpečnostní prvek dle použitého konkrétního výrobku. Ochranný prvek je součástí položky X13.

V souvislosti s poskytnutím odpovědi na obdrženou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vznesenou v rámci zadávacího řízení se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 6. 5. 2024 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor statutárního města Liberec