



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

/náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 11/24

CJ MML 195265/24

Vyřizuje / telefon

Ing. Alena Bláhová/

485 243 221

V Liberci dne

21.5.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace I. v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Nový magistrát Liberec – modernizace systému chlazení serverovny“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené dodavatelem v rámci výše uvedené zakázky, a to:

Dotaz č. 1

Ve VV, část SO 701_02 – Chlazení, jsou uvedeny 2 vnitřní klimatizační jednotky (položky číslo 1, 4) a 6 venkovních kondenzátorů (položky číslo 3, 6).

Ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny 2 vnitřní klimatizační jednotky a 2 venkovní kondenzátory.

Dovolujeme si tvrdit, že chyba je ve výkazu výměr.

Žádáme o objasnění / úpravu tak, aby bylo zadání zcela jasné.

Odpověď č. 1

Správný počet u pol. č. 3 a 6 je skutečně 1+1 ks (namísto 3+3 ks). V příloze uvádíme opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2

Žádáme Vás o doložení samostatné projektové dokumentace pro výměnu vstupních dveří, která není součástí zadávací dokumentace. Je uvedeno pouze ve VV SO 701_05.

Odpověď č. 2

Výměna vstupních dveří není předmětem této veřejné zakázky, z výkazu výměr bylo odstraněno.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tj. nově končí dnem 13. 6. 2024 v 10:00 hodin.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce

Příloha

Příloha č. 4 - VV - Nový magistrát - modernizace chlazení akt. k 20.5.