



Váš dopis zn.:

ze dne: 24. 8. 2023

Naše značka: O23690092655/TPCLI/To

Vyřizuje: Jana Tomešová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 29. 8. 2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Název akce:	Kulturně kreativní centrum Linserka
Účel vyjádření:	Vyjádření ke stavebnímu řízení
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č.p.: Liberec III-Jeřáb, ul. Resslova 271 / 6
	Katastrální území, parcelní číslo: Liberec, ppč. 1628
Žadatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa, tel., e-mail	nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec tel.: 737 319 799, e-mail: stoklasa@atelier-jaroslav.cz
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa, tel., e-mail	nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec
Projektant:	Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa
Adresa, tel., e-mail	Masarykova 699/9, Liberec tel.: 737 319 799, e-mail: stoklasa@atelier-jaroslav.cz
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	SCVKZAD170938 ze dne 30. 5. 2023
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Stávající odběrné místo, VDM Flodis DN 20 Qn 2,5 m³/h, v 1. NP objektu. Objekt má uzavřenou smlouvu na dodávku pitné vody a odvod splaškových a srážkových odpadních vod.

Popis navrženého řešení:

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 271/6 ul. Resslova. V rámci stavebních úprav nebude zasahováno do VH přípojek. Dojde pouze ke změně velikosti vodoměru.

Na p.p.č. 1628 v k. ú. Liberec se **nenachází** stávající podzemní zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Vodovodní přípojka Jedná se o rozšíření vnitřního domovního rozvodu za hlavním fakturačním vodoměrem. Je navržena změna velikosti vodoměru na Aquadis 4 (Q3=4 m³/h, Q4=5 m³/h).

Bilance pitné vody: $Q_{\max h} = 5,8 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\max \text{ roční}} = 1800 \text{ m}^3/\text{rok}$

Kanalizační přípojka Jedná se o rozšíření vnitřního domovního rozvodu.

Dešťové vody: Likvidace srážkových vod ze střechy objektu zůstává beze změny (odvod do JKS).

V dané lokalitě byl změřen následující hydrant:

Nadzemní hydrant DN 100 z řady LT 300 na Soukenném nám. před objektem č. p. 121 s naměřenými hodnotami: hydrostatický tlak 0,75 MPa, hydrodynamický tlak 0,65 MPa, průtok 30 l/s.



S předloženou dokumentací na akci (Kulturně kreativní centrum Linserka)

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Vodovodní přípojka:

- ❖ Veškeré práce s vodoměrnou sestavou budou prováděny výhradně pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (vodárenský provoz – tel. 482416726), a to na základě předložené objednávky. Před zahájením prací doporučujeme prověřit stávající stav a dimenzi vodovodní přípojky, aby nedošlo k nedostatečnému průtoku a tlaku do objektu.
- ❖ Požadujeme odbočku požární vody osadit za fakturačním měřením.
- ❖ Povinnost provozovatele dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky – zejména tlakově. **V případě řešení tlakových nedostatků, spočívá toto na investorovi stavby.**

Kanalizační přípojka:

- ❖ Požadujeme, aby kvalita vypouštěných vod byla v souladu s limity schváleného kanalizačního řádu.

V průběhu výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:

- ❖ ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením
- ❖ neprodlené ohlášení každého poškození zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření)
- ❖ výkopové práce v místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, budou prováděny pouze ručně bez použití stavební mechanizace
- ❖ objekty zařízení stavby budou umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení

Důležité kontakty:

Vodárenský provoz Liberec, tel.: 482 416 726.

Kanalizační provoz Liberec, tel.: 482 416 724.

Zákaznická linka: 601 267 267, 840 111 111

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

247

Jana Tomešová
referentka technickoprovozní činnosti

Příloha: Potvrzená situace z přeložené PD

