

Atelier Jaroslav
Masarykova 699/9
Liberec
460 01 LIBEREC I-STARÉ MĚSTO



D0000000101965992704

NAŠE ZNAČKA
001136533894

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Miroslav Kuna / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 25. 8. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 8. 8. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 1628 v katastrálním území Liberec vedené pod názvem „Kulturně kreativní centrum Linserka“ se nachází zařízení **podzemního kabelového vedení NN, VN -10kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. V případě, že v rámci zateplení základů dojde k odkrytí stávajícího podzemního kabelového vedení NN, VN musí být toto krytí v plné míře obnoveno.
Před záhozem bude dotyčné místo se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN, VN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítě Liberec vč. zápisu do montážního deníku stavby.
Pokud by docházelo při odkrývání základů k celkovému obnažení podzemního kabelového vedení VN, NN, musí být tyto výkopové práce prováděny po kratších úsecích s následným záhozem.
Důvodem je, aby nedošlo ke zvýšenému mechanickému namáhání tohoto vedení.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

34p 100 ReqType:Q ReqExtID:0015626863 ProcessID:CS-20230825T114228-0001 DocExtID:0000000063837054 BOLD:001A4A1A12051EEE90E57687E9ED1A06
30NM:ZISUCSPN DocType:CZ05IA//6 SAPType:Dopis-DOP-D42 ZakID:0021120845 DocID:001047433501 IA:21p22-273530734 Ver:X635D239 QUICK str:2 Ist:1

- 0000000101965992704

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.