



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/EP 6/24

CJ MML 223967/24

Vyřizuje / telefon

Ing. Jana Kolomazníková/

485 243 497

V Liberci dne

5.6.2024

Vysvětlení a změna ZD V.

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Úprava okolí přehrady Harcov“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů k výše uvedené veřejné zakázce a zároveň mění zadávací podmínky týkající se využití poddodavatelů při plnění této veřejné zakázky.

Odpovědi na dotazy dodavatelů:

Dotaz č. 1 (ze dne 31. 5. 2024):

V zadávací dokumentaci je k položce č. 15 Výkazu výměr dán text, upřesňující položku nerezové korýtko pro vodní hrátky, kde je doplnění popisu o „vč. napojení a systémových prvků a detailů“.

- a) O které detaily a systémové prvky se jedná?
- b) Nerezová ocel žlábků, resp. formy apod. je z mat. dle EN 10088 jakost 1.4404 nebo 1.4301?

Odpověď na dotaz č. 1:

- a) Jedná se obecně o kotevní detaily /plechy navařené k nerez korýtku pro stabilizační kotvení k dřevěné podkladní konstrukci. Tyto detaily budou navrženy v dílenské dokumentaci dodavatele a souvisejí rovněž s výrobou betonové desky. Podrobněji viz odpověď na dotaz č. 2.
- b) Ocel svařovatelná na místě, nepodléhající další korozi. (EN 10088 jakost 1.4404).

Dotaz č. 2 (ze dne 31. 5. 2024):

U položky „05“ výkresu D4-112-02 je popis (viz níže), kde je napsáno, že „výrobek bude navařený do podkladní nerezové formy“. Co tím autor projektu myslel? Do jaké nerezové formy?

Odpověď na dotaz č. 2:

Na tuto otázku odpovídá bod „7“ téhož výkresu. Návrh předpokládá, že se bude betonová deska z vysokopevnostního HPC (C110/130), nebo ultra – vysokopevnostního betonu UHPC (C150/200) s rozptýlenou, nekorozivní polymerní výztuží lít do nerezové formy, do níž bude vevařeno nerezové korýtko ve tvaru spirály. Nerezové korýtko a betonová deska bude tedy jeden kompaktní výrobek. Následné části nerezového korýtka budou navařeny na místě k tomuto dílu.

Bude se jednat o plechovou formu o velikosti a výšky betonové desky, která bude mít výstužná žebírka pod deskou.

Dotaz č. 3 (ze dne 31. 5. 2024):

U položky „05“ výkresu D4-112-02 je popis (viz níže), kde je napsáno, že voda vytéká na konci do pískoviště:

- Pískoviště je hermetická nádoba? Z jakého materiálu?
- Jak je v místě kontaktu s pískovištěm myšlené hermetické napojení hrany žlábků a hrany nádoby na písek?
- Tím bude voda v korytu průtočná, bez cirkulačního systému, ano?
- Nebude se voda v pískovišti v letních měsících kazit?

15	K	9529019	Osazení a dodávka nerez korýtka na vodní hrátky vč. napojení a systémových prvků a detailů	kus	1,000		0,00
----	---	---------	--	-----	-------	--	------

05

Korýtko na vodní hrátky. Korýtko v rozsahu betonové desky bude výrobek navařený do podkladní nerezové formy pro betonovou desku, dodaný bude spolu s betonovou deskou. Navazující nerez žlábek mezi rampou, schody a pískovištěm, bude s předpřipravených dílů svařován na místě.

80/60/3mm svařovaný na místě, kotveno k podkladnímu roštu. Voda vytéká na konci do pískoviště a umožňuje hrátky s "maltou". Otvor d-40mm s možností zašpuntovat typovým gumovým špuntem na řetízku. Zdrojem vody bude pitná voda nošená v kyblíku z přilehlého nezávislého pítka, nebo kyblíková z přehrady.

Odpověď na dotaz č. 3:

- Není to hermetická nádoba. Jedná se o prostor, který je v celé půdorysné ploše vsakován do podloží.

Skladba:

- 350mm písek
- geotextilie
- upravený terén.

Nerezový žlábek má na konci své cesty navařené čelo - tím je uzavřen a voda vytéká do pískoviště v místě šuntu. Od místa šuntu vede drenážní hadice obalená v geotextilii v délce 2m ve štěrkovém zásypu ke stromu.

- Nerezový žlábek má prisazený nerez plech, který tvoří obvod celého pískoviště. Nerezový žlábek může být k obvodovému plechu pískoviště navařen. Návrh je dílenským detailem zámečnické výroby.

- c) Voda poteče korýtkem příležitostně, pouze z donesených nádob. Její množství bude tedy minimální. Viz popis bod "5".
- d) Nebude důvod. Jaká voda se do korýtky přinese, taková voda se zde vsákne.

Změna zadávací dokumentace:

Zadavatel tímto oznamuje změnu zadávacích podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci kapitole 6 Poddodavatelé, kde odstraňuje požadavek, aby vybrané významné činnosti byly při realizaci této veřejné zakázky plněny přímo vybraným dodavatelem, tj. **zadavatel nově neomezuje plnění této veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů.**

V návaznosti na výše uvedené zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.** Účastníci mohou nově podat svoji nabídku nejpozději do **29. 07. 2024 do 10:00** hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec