

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PR/SR 4/24
CJ MML 243186/24

Vyřizuje / telefon
Mgr. Lucie Jírová/
485 243 207

V Liberci dne
19.06.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace IV v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Energetické úspory ZŠ U Soudu - stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1 (přijatý dne 18. 06. 2024):

Dobrý den,

k novému zadání máme dotaz.

Rozpočet je uzamčený - není možné posouvat řádky - nelze přecházet text položky.

Viz Bourací práce - pol.15,16,17,18 atd.

Odpověď:

Zadavatel neshledal žádný problém s čitelností výkazu výměr. Všechny položky jsou viditelné a čitelné. Přikládáme printscreen výkazu výměr (předmětných položek) otevřeného v xls.

		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
15	317	317999901 SPC	D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 100 dl. 1,7 m - Specifikace dle PD - P05	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" Příklad 1. PP. "		1,00			
			" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádr pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádr , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot. "					
			" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkladka, prostor mezi nosníky probetonovat "					
			" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "					
16	317	317999902 SPC	D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 6x I č. 120 dl. 1,8 m - Specifikace dle PD - P06	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" Příklad 1. PP. "		1,00			
			" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádr pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádr , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot. "					
			" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkladka, prostor mezi nosníky probetonovat "					
			" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "					
17	317	317999903 SPC	D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 100 dl. 1,0 m - Specifikace dle PD - P07	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" Příklad 1. PP. "		1,00			
			" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádr pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádr , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot. "					
			" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkladka, prostor mezi nosníky probetonovat "					
			" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "					
18	317	317999904 SPC	D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100 dl. 1,4 m - Specifikace dle PD - P01	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2024 01
			" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" Příklad 1. NP. "		1,00			
			" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádr pro osazení nosníků, vysekání kapsy pro podkladní kvádr , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot. "					
			" V ceně povrchová úprava nosníků základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, betonová podkladka, prostor mezi nosníky probetonovat "					
			" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "					

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.

primátor statutárního města Liberec