



Váš dopis ze dne: 30. 9. 2022
Naše značka: O22690109932/ÚTPČLI/Mš
Vyřizuje: Ivana Mašínová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 13. 10. 2022

Jan Maděra
Kateřinská 118
Stráž nad Nisou

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Návazné práce na Sběrný dvůr, Londýnská ul. - Liberec
Účel vyjádření:	Vyjádření k projektové dokumentaci DUR+DSP
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č. p.: Londýnská ul.
	Katastrální území, parcelní číslo: Růžodol I, ppč. 1400/1, 61/4, 61/7 a 31/2
Žadatel:	Jan Maděra
Adresa, tel., e-mail	Tel. 608 000 649, jan.madera@email.cz
Investor:	Statutární město Liberec
Adresa, tel., e-mail	nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Mesto, 46001 Liberec
Projektant:	Jan Maděra
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	SCVKZAD142213
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Účel užívání stavby:

Předložená PD řeší výstavbu nových chodníků a opravu místní komunikace ul. Londýnská v návaznosti na stavbu sběrného dvora.

Navržené řešení umožňuje v budoucnu realizovat chodníky až ke KK Sousedská a umožňuje realizaci cyklostezky dle vydaného stavebního povolení č.SUUR/7130/057760/14-Vá/SP.

Stavba je členěna na objekty:

SO 101 komunikace

stávající komunikace bude lokálně v místě poruch sanována a v směrovém oblouku a v místě AZ rozšířena. Komunikace bude opatřena obrubami.

Ostatní stávající sítě (plyn, splašková kanalizace) nebudou nijak dotčeny .

SO 102 komunikace

Stávající otočka autobusu v km 0,160, bude rekonstruována a rozšířena i pro běžný provoz

SO 121 chodníky

Chodníky jsou vzhledem k umístění budov vedeny po pravé straně a propojují stávající chodníky

SO 421 osvětlení PK

Odvodnění komunikací a chodníků je svedeno do dešťové kanalizace v majetku ŘSD.



SO 451 přeložka Cetin

Bude provedena v km 0,048 až km 0,192 . Stávající nadzemní vedení bude položeno pod zem do chodníku. Přeložení bude provedeno v souběhu s SO 421 Veřejné Osvětlení . Přeložka bude začínat a končit novým dřevěným sloupem. Přeložka bude prováděna ve spolupráci s CETIN.

Při výstavbě dojde ke střetu se zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a s jeho ochranným pásmem.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

SOUHLASÍME za dodržení následujících podmínek:

- 1 **Požadujeme koordinaci s plánovanou rekonstrukcí vodovodu LT 80 v Londýnské ulici v majetku SVS a.s., vedenou pod č. LI032831.**
- 2 Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 14 dní předem. Písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. **840 111 111**; info@scvk.cz. V případě, že nelze vytyčit, bude určení trasy provedeno ručně kopanými sondami.
- 3 Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SČVK, a. s. před poškozením v průběhu prací.
- 4 Veškeré armatury na vodovodních řadech a poklopy kanalizačních šachet musí být vyzvednuty do nivelety nových povrchů. Všechny rámy poklopů kanalizačních šachet musí být zajištěny vysokopevnostní maltou proti bočnímu posunutí. Nad stávajícím vodovodem nedojde ke snížení krytí.
- 5 Křížení kabelů se zařízením v naší správě, včetně přípojek, bude k tomuto zařízení provedeno přibližně kolmo a bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od líce stěn potrubí.
- 6 Chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody.
- 7 Při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího líce stěny potrubí.
- 8 V případě protlaku bude v místech křížení proveden otevřený výkop a bude provedena kontrola pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s..
- 9 Požadujeme dodržovat min. svislou odstupovou vzdálenost 0,5 m od našeho zařízení.
- 10 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s, požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace. **V ochranném pásmu nebudou pilíře, sloupy a stavby trvalého charakteru.**
- 11 Ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech, **vždy před pokládkou kabelové vedení/ zařízení v ochranném pásmu menším jak 1,0 m od našeho zařízení**, lze připustit menší vzdálenost, kterou je nutné předem projednat - zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní nebo kanalizační sítě. Nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005. Při souběhu zde budou kabely uloženy v chráničkách.
- 12 Před záhozem bude pracovníky provozů naší společnosti provedena kontrola všech střetů s naším zařízením, vyzvednutí armatur a poklopů šachet do nivelety terénu a zajištění rámu poklopů. Tato kontrola bude stvrzena zápisem do stavebního deníku.
- 13 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
- 14 V místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace.

strana 2 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IC: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



- 15 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinni toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a událost projednat s naší společností.**
- 16 Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- 17 **Při uvedení stavby do provozu nám budou doloženy protokoly z kontrol sítí před záhozem a stavební deník.** U řízeného protlaku kamerový záznam kanalizační stoky dokladující, že řízeným protlakem nedošlo k poškození zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
- 18 **Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Kontakty:

vodárenský provoz - středisko Liberec - 482 416 726

kanalizační provoz – středisko Liberec - 482 416 724, 724 112 872

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
217

Ivana Mašínová
referent technicko-provozní činnosti

Příloha: Situace