

Jan Maděra
Oblačná 266/11
Liberec
460 05 LIBEREC V-KRISTÍANOV



00000000101776501908

NAŠE ZNAČKA
001128129709

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Miroslav Kuna / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 6. 10. 2022

Výzva k doplnění žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 8. 9. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení stavby v zájmovém území Vaší stavby a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 1400/1,31/1, 31/2 v katastrálním území Růžodol I. vedené pod názvem "Návazné práce na Sběrnýdvůr, Londýnská ul. - Liberec".

Sdělujeme Vám, že se v současné době nelze ze strany provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k předložené projektové dokumentaci vyjádřit z těchto důvodů:

požadujeme doplnit následující :

- zakreslit do PD stávající transformační stanici LB_4339 a přesně okótovat vzdálenost od základu transformační stanice k chodníku - komunikaci.
- v prostoru autobusové zastávky (u parcely č. 46/1) nechat přesně vytyčit stávající kabelové vedení NN a to zakreslit do PD včetně okótování tak, aby bylo zřejmé, kde se bude toto podzemní kabelové vedení NN nacházet (v chodníku nebo v komunikaci)

Projektovou dokumentaci je nutné doplnit ve smyslu výše uvedeného požadavku a opětovně předložit k vyjádření naší společnosti, do doby doplnění se Vámi podanou žádostí nebudeme moci nadále zabývat.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

