

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 4/24

CJ MML 269931/24

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

03.07.2024

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace VIII

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Energetické úspory ZŠ U Soudu - stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1 (přijatý dne 02. 07. 2024):

VZT - Tepelné izolace (TI):

Je možné nahradit projektem uváděnou „tepelnou izolaci z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl.40mm“ za moderní kaučukovou izolaci např. Armaflex Duct ADU-19-99/EA-L tl. 19mm s AL a samolepem? Kaučuk má lepší parametry, proto je možné použít menší tloušťku izolace a bonusem je její nenasákavost. Projektanti běžně umožňují náhradu tepelné izolace tl.40mm z minerální vaty nebo kamenné vlny za kaučukovou izolaci tl.19mm.

Odpověď:

V této fázi dle PD. Během realizace je možno vézt diskuzi nad alternativou.

Dotaz č. 2 (přijatý dne 02. 07. 2024):

VZT - Požární izolace (PI):

Žádáme o prověření výměry požární izolace, resp. příplatku pro hranaté potrubí v Pol. 64 výkazu výměr „PI tl.100mm = 11,654m²“. Ve výkresové dokumentaci žádnou požární izolaci v rámci 1.PP nevidíme (značeno oranžovým čárkováním po obvodu izolace) a pokud jde o překlep a má se jednat o 1.NP, kde je oranžově očárkována modrá trasa potrubí vedoucí skrz m.č. 1.22 a 1.34 až po stoupačku, tak nám výměra při dané dimenzi potrubí přijde nedostatečná.

Odpověď:

V pol. č. 64 byl výpočet na PI tl. 100 mm zrušen již v jedné z předchozích verzí revize výkazu výměr.

V pol. č. 65 byly výměry jak na PI tl. 40 mm, tak na TI tl. 100 mm překontrolovány a upraveny dle skutečnosti s doplněním popisku, o které patro se jedná.

Zmíněná PI je opravdu jen v 1. NP na potrubích procházející místnostmi 1.22, 1.23, 1.34.

Způsob podání nabídek se nemění.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.

primátor statutárního města Liberec

Příloha: aktuální výkaz výměr