

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 4/24

CJ MML 273781/24

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

08.07.2024

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace IX

v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Energetické úspory ZŠ U Soudu - stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1 (přijatý dne 04. 07. 2024):

Ve VV : D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV - položka č.152 – hodinová sazba s výměrou 15 hod, přijde mi neadekvátní k jediné položce v tomto oddíle, žádáme o úpravu.

Odpověď:

Množství hodin u HZS ve výkazu výměr upraveno dle zbylých položek v daném oddíle.

Dotaz č. 2 (přijatý dne 04. 07. 2024):

Ve VV : D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV - položka č.142 – nátěry stávajících ocelových konstrukcí, v popisu položky je uvedena příprava podkladu otryskáním na Sa 2,5, což je velmi důkladné otryskání křemičitým pískem, což by mohlo být u těchto konstrukcí problematické a zároveň by mohlo dojít k poškození okolních konstrukcí. Navrhujeme očištění stávajících konstrukcí před nátěrem na stupeň St 3.

Odpověď:

U konstrukcí čištěných na místě (zabudovaných, bez demontáže) je možno použít stupeň ručního čištění St 3, pokud nelze použít stupeň Sa2,5, popř. Sa 2.

U konstrukcí, které lze demontovat a zpětně namontovat, tak se použije stupeň Sa 2,5.

Informace tak upraveny ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3 (přijatý dne 04. 07. 2024):

V PD i VV je uveden požadavek na systém generálního klíče s tím že systém bude „dle požadavků uživatele“. Žádáme o bližší info k systému generálního klíče (např. zda 1 generální klíč plus všechny dveře jednotlivě, nebo generální klíč na vše, pak určité místnosti na jeden klíč a ostatní jednotlivě, ...)

Odpověď:

Systémově 1 generální klíč plus všechny dveře jednotlivě.

Způsob podání nabídek se nemění.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor statutárního města Liberec

Příloha: aktuální výkaz výměr