



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

DINO TRADING spol. s r.o.

Jeronýmova 750/3

130 00 Praha 3, Žižkov

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SM 3/24

CJ MML 288029/24

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

17.7.2024

Rozhodnutí a Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení vyhotovené v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

Identifikační údaje zadavatele

statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

IČO: 00262978

Identifikační údaje veřejné zakázky

Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022 II

2. Rozhodnutí zadavatele

Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 820/2024 ze dne 16. 07. 2024 zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma nebo název	DINO TRADING spol. s r.o.
Sídlo	Jeronýmova 750/3, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO	636 77 121

3. Odůvodnění vyloučení

Účastník **nesplnil zadávací podmínky** stanovené zadavatelem v rámci výše uvedené veřejné zakázky, a to z následujících důvodů:

Výpočet č. 51 - chodník P2 $E_m \geq 10 \text{ lx} \leq 15 \text{ lx}$ vychází 16,67 lx a nesplňuje požadavek na třídu P2.

Ve výpočtu č. 79 okružní křižovatka – účastník použil činitel údržby MF=1 - po přepočtu na MF=0,87 vychází osvětlenost $E_m = 18 \text{ lx}$ a nesplňuje požadavek normy pro osvětlenost třídy C2 $E_m \geq 20 \text{ lx}$.

Předložené vzorky svítidel nesplňují požadavek č. 2 Přílohy ZD č. 7 Technické parametry svítidel.

Předložený vzorek svítidla dle výpočtu č. 1 měl mít dle katalogového listu následující parametry: příkon 77W, světelný tok 9791 lm, měrný výkon 127 lm/W. Hodnoty naměřené v laboratoři v ustáleném stavu jsou pro tento vzorek následující: příkon 76,2W, světelný tok 6776 lm, měrný výkon 88,9 lm/W.

Naměřené hodnoty světelného toku nedosahují hodnot uvedených v katalogovém listu svítidla. Při realizaci osvětlovací soustavy s tímto svítidlem by nebyly splněny požadavky poskytovatele dotace na osvětlenost a jas komunikací.

Z výše uvedených důvodů zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje účastníka z další účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení.

4. Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.

Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce