



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Duel Kolín s.r.o.
Hořany 50
284 01 Miskovice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PR/SM 3/24
CJ MML 288059/24

Vyřizuje / telefon
Mgr. Lucie Jírová/
485 243 207

V Liberci dne
17.7.2024

Rozhodnutí a Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení vyhotovené v souladu § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

Identifikační údaje zadavatele

statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978

Identifikační údaje veřejné zakázky

Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022 II

2. Rozhodnutí zadavatele

Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 820/2024 ze dne 16. 07. 2024 zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma nebo název	Duel Kolín s.r.o.
Sídlo	Hořany 50, 284 01 Miskovice
IČO	175 20 509

3. Odůvodnění vyloučení

Účastník **nesplnil zadávací podmínky** stanovené zadavatelem v rámci výše uvedené veřejné zakázky, a to z následujících důvodů:

Výpočet č. 38 - chodník dle ZD zatříděn do třídy P3 - výpočet proveden pro třídu s nižším požadavkem P4.

Výpočet č. 98 - chodníky dle ZD zatřizeny do třídy P2 - výpočet proveden pro třídy s nižším požadavkem P3.

Výpočet č. 99 - chodník dle ZD zatřizen do třídy P2 - výpočet proveden pro třídu s nižším požadavkem P3.

Výpočet č. 110 - chodník 1 / 2 dle ZD zatřizen do třídy P4 - výpočet proveden pro chybnou třídu P3 / P5.

Výpočet č. 132 - chodník dle ZD zatřizen do třídy P2 - výpočet proveden pro třídu s nižším požadavkem P3.

Výpočet č. 140 - hodnoty osvětlenosti výpočtových polí chodník 1, 2 a parkovací pruh 1 nesplňují požadavky pro dané třídy.

Výpočet č. 150 - hodnota činitele osvětlení okolí $R_{EI} = 0,22$ nesplňuje požadavky normy pro třídu M5 $R_{EI} \geq 0,30$.

Uvedené výpočty nesplňují požadavky dotačního titulu.

Dodané vzorky svítidel neumožňují montáž na výložník o velikosti až 76mm bez použití externího redukčního adaptéru podle požadavku č. 4 Přílohy ZD č. 7 Technické parametry svítidel.

Dodané vzorky svítidel nesplňují požadavek pro uchycení dvěma šrouby se zajištěním proti povolení pomocí matice, dodaný vzorek má pouze šrouby BEZ pojistné matice – požadavek č. 5 Přílohy ZD č. 7 Technické parametry svítidel.

Z výše uvedených důvodů zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje účastníka z další účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení.

4. Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.

Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce