



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**4 Lighting s.r.o.**  
Opletalova 922/8  
110 00 Praha 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
PR/SM 3/24  
CJ MML 288258/24

Vyřizuje / telefon  
Mgr. Lucie Jírová/  
485 243 207

V Liberci dne  
17.7.2024

## **Rozhodnutí a Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení** vyhotovené v souladu § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

### **1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky**

#### **Identifikační údaje zadavatele**

statutární město Liberec  
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec  
IČO: 00262978

#### **Identifikační údaje veřejné zakázky**

### **Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022 II**

### **2. Rozhodnutí zadavatele**

Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 820/2024 ze dne 16. 07. 2024 zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma nebo název	<b>4 Lighting s.r.o.</b>
Sídlo	Opletalova 922/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO	034 58 911

### **3. Odůvodnění vyloučení**

Účastník **nesplnil zadávací podmínky** stanovené zadavatelem v rámci výše uvedené veřejné zakázky, a to z následujících důvodů:

Výpočet č. 41 - chybné popisky jednotlivých výpočetních prostorů, třídy souhlasí.

Výpočet č. 81 - hodnota jasu komunikace  $L_m = 0,99 \text{ cd/m}^2$  nesplňuje požadavek normy pro jas třídy M3  $L_m \geq 1,00 \text{ cd/m}^2$ .

Výpočet č. 121 - chybí výpočet pro omezující oslnění TI, po přepočtu  $TI = 27$  výpočet nesplňuje požadavky pro třídu P3  $TI \leq 25$  na omezující oslnění.

Výpočet č. 128 - omezující oslnění  $TI = 26$  nesplňuje požadavky pro třídu P3  $TI \leq 25$  na omezující oslnění.

Přiložené datové listy svítidel uvádí hodnotu přepět'ové ochrany v soustavě L/N-PE nejméně 6kV, požadavek zadavatele je 10kV.

Dodané vzorky svítidel nesplňují požadavek pro uchycení dvěma šrouby se zajištěním proti povolení pomocí matice, dodaný vzorek má pouze šrouby BEZ pojistné matice - požadavek č. 5 Přílohy ZD č. 7 Technické parametry svítidel.

Katalogové listy jsou v rozporu s dodanými vzorky svítidel v požadavku č. 4 Přílohy ZD č. 7 Technické parametry svítidel.

Předložené vzorky svítidel nesplňují požadavek č. 6 Přílohy ZD č. 7 Technické parametry svítidel.

Z výše uvedených důvodů zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje účastníka z další účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení.

#### **4. Poučení**

---

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.

Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

S pozdravem

Za zadavatele: .....

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.  
primátor města Liberce