



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Bares elestav s.r.o.

Tunochody 30
584 01 Číhošť

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PR/SM 3/24
CJ MML 288261/24

Vyřizuje / telefon
Mgr. Lucie Jírová/
485 243 207

V Liberci dne
17.7.2024

Rozhodnutí a Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení vyhotovené v souladu § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

Identifikační údaje zadavatele

statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČO: 00262978

Identifikační údaje veřejné zakázky

Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022 II

2. Rozhodnutí zadavatele

Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s usnesením rady města č. 820/2024 ze dne 16. 07. 2024 zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma nebo název	Bares elestav s.r.o.
Sídlo	Tunochody 30, 584 01 Číhošť
IČO	097 42 531

3. Odůvodnění vyloučení

Účastník **nesplnil zadávací podmínky** stanovené zadavatelem v rámci výše uvedené veřejné zakázky, a to z následujících důvodů:

Výpočet č. 41 - chybné popisky jednotlivých výpočetních prostorů, třídy souhlasí.

Výpočet č. 81 - hodnota jasu komunikace $L_m = 0,99 \text{ cd/m}^2$ nesplňuje požadavek normy pro jas třídy M3 $L_m \geq 1,00 \text{ cd/m}^2$.

Výpočet č. 121 - chybí výpočet pro omezující oslnění TI, po přepočtu $TI = 27$ výpočet nesplňuje požadavky pro třídu P3 $TI \leq 25$ na omezující oslnění.

Výpočet č. 128 - omezující oslnění $TI = 26$ nesplňuje požadavky pro třídu P3 $TI \leq 25$ na omezující oslnění.

Příložené datové listy svítidel uvádí hodnotu přepět'ové ochrany v soustavě L/N-PE nejméně 6kV, požadavek zadavatele je 10kV.

Dodané vzorky svítidel nesplňují požadavek pro uchycení dvěma šrouby se zajištěním proti povolání pomocí matice, dodaný vzorek má pouze šrouby BEZ pojistné matice – požadavek č. 5 Přílohy ZD č. 7 Technické parametry svítidel.

Katalogové listy jsou v rozporu s dodanými vzorky svítidel v požadavku č. 4 Přílohy ZD č. 7 Technické parametry svítidel.

Předložené vzorky svítidel nesplňují požadavek č. 6 Přílohy ZD č. 7 Technické parametry svítidel.

Z výše uvedených důvodů zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona vylučuje účastníka z další účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení.

4. Poučení

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.

Účastník se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce