



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/DS 11/24

Ing. Jana Kolomazníková

25.7.2024

CJ MML 296774/24

/485 243 497

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace IV.

v rámci otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1 ze dne 24. 7. 2024

Žádáme o vysvětlení rozporu mezi PD (technická zpráva) a VV Drenážní potrubí (objekt SO101) je ve VV uvedeno min SN8 – vzorové řezy uvádí SN8 a technická zpráva uvádí SN12.



PODÉLNÁ DRENÁŽ: (trativod)

Zásyp ŠD fr. 22/32, kamenivo v souladu s ČSN EN 13285

Obsyp ŠD fr. 8/16 do výšky 100mm nad povrchem drenážních

Drenážní potrubí DN 150, pevnost SN8, neperforované dno

Podélná drenáž (trativod):

Zásyp ŠD fr. 22/32

kamenivo v souladu s ČSN EN 13285

Obsyp ŠD fr. 8/16

100 mm

Drenážní potrubí DN150 PVC SN12

150 mm

Odpověď na dotaz č. 1

Platí SN 8 dle vzorového řezu a soupisu prací.

Dotaz č. 2 ze dne 24. 7. 2024

Dále žádáme o potvrzení, že i na objektech 311 – SN16 a 313 – SN8, bude použita položka min. SN8 pro oba objekty.

Odpověď na dotaz č. 2

SO 311 bude provedena z potrubí SN 16 dle PD.

SO 313 hlavní stoka je z kameniny a plastové potrubí je pouze k odvodnění světlíků u objektu PČR které je vedeno pod chodníkem, zde může být SN 8.

Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději **do 05. 08. 2024 do 10:00 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec