



Městské lesy Liberec, p. o.
Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

Vysvětlení zadávací dokumentace II

analogicky dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky

„Areál Lesního koupaliště II“

Zadavatel dle analogicky dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Areál Lesního koupaliště II“.

Dotaz č. 1/13:

V souhrnné technické zprávě je odkaz na požárně - bezpečnostní řešení stavby, část D1.3, v zadání toto PBR není přiloženo. Dotaz: lze PBR doplnit?

Odpověď:

Ano, viz. příloha č. 1.

Dotaz č. 2/13:

V průvodní zprávě je odkaz na statické řešení stavby - ocelové konstrukce, v zadání není statické řešení stavby (ocelové ani ostatních konstrukcí) doloženo. Dotaz: lze statickou část stavby doplnit?

Odpověď:

Ano, viz. příloha č. 2.

Dotaz č. 3/13:

K VZ je přiložena dokumentace pro DUR a DSP. Dotaz: bylo na stavbu vydáno stavební povolení? Lze toto povolení a dokladovou část stavby doplnit?

Odpověď:

Stavební povolení nabylo právní moci 10.5.2022, dokladová část není součástí podkladů VZ.

Dotaz č. 4/13:

Na stavbě jsou již provedeny některé konstrukce a práce dle přiložené PD pro DUR a DSP. Zejména konstrukce dřevostavby, ležatá kanalizace, ... Z přiložené PD není zřejmé, které konstrukce již byly provedeny. Dotaz: bude doplněna realizační dokumentace nebo dokumentace pro výběr zhotovitele na dokončení rozestavěné stavby?

Odpověď:

Ne, nebude.

Dotaz č. 5/13:

Pro technickou způsobilost se má účastník prokázat zakázkami obdobného charakteru (dřevostavby) v minimální hodnotě 5mil. a 3mil. Kč bez DPH. Což ale neodpovídá zakázkám obdobného charakteru, dřevostavba je již z velké části dokončena a předmětem prací je zejména ocelová konstrukce, dokončovací práce, obklady, povrchové úpravy, ZTI, elektroinstalace. Dle povahy zakázky by mělo jít např. O výstavbu a rekonstrukci pozemní stavby.

Odpověď:

V zakázce se jedná kromě ocelové zastřešující konstrukce také o dokončení dřevostavby. Proto by bylo dobré, aby účastník tuto podmínku splňoval.

Dotaz č. 6/13:

V soupisu prací je na ř.8 leštěná betonová podlaha, v TZ a výkresové části je uvedena podlaha betonová opatřená epoxidovým nebo polyuretanovým nátěrem. Lze tuto položku upřesnit?

Odpověď:

Podlaha je plánovaná jako betonová, leštěná.

Dotaz č. 7/13:

V soupisu prací je na ř.33 D+M technologie sauny – saunová kamna, vč. kamenů a komínu.

Dotaz: Lze tuto položku upřesnit? Součástí dodávky jsou pouze kamna, kameny a komín, nebo celá technologie sauny vč. řídicí jednotky, přídatné jednotky, systém ovládání, osvětlení, vybavení interiéru (bezpečnostní ohrádka, dveře, obklad interiéru ...) Položku není možné takto ocenit.

Odpověď:

Dle soupisu prací jde pouze o kamna dle výpisu, kameny a komín.

Dotaz č. 8/13:

V soupisu prací je na ř.55 - ř.58 požadavek na dřevohliníková okna a portály zasklené izolačním trojsklem. V PD jsou uvedena okna dřevěná s dvojsklem. Lze tuto položku upřesnit? Opravdu jsou u sezónního nevytápěného objektu uvažována dřevohliníková okna s trojskly?

Odpověď:

Nabídku prosím zpracujte dle soupisu prací.

Dotaz č. 9/13:

V soupisu prací je na ř.56 okno dřevohliníkové posuvné HS portál o rozměru 3,5 x 2,05m, v půdorysu je přímo za tímto posuvným portálem vybavení bistra v celé délce.

Dotaz: Jak je uvažováno členění portálu, ovládání otvírání a přístup? Je výška opravdu 2,05m?

Odpověď:

Nabídku prosím zpracujte dle soupisu prací.

Dotaz č. 10/13:

V soupisu prací je na ř.59 – ř.61 požadavek na D+M dveří. Položku není možné takto ocenit. V TZ je pouze uvedeno, že jsou navrženy dveře otočné do obložkových nebo kovových zárubní.

Dotaz: Jaké bude konkrétní materiálové a vzhledové řešení dveří, zárubní, kování a jejich rozměr? Rozměry v PD nejsou v souladu s rozměry u soupisu prací. Lze doplnit výpis výplní s konkrétní specifikací?

Odpověď:

Exteriérové dveře budou palubkové v obložkových zárubních, rozměry dle soupisu prací.

Dotaz č. 11/13:

V soupisu prací je na ř.64 D+M ocelového schodiště s obložení dřevem Položku není možné takto ocenit. Není nikde uveden rozměr schodiště, výkres schodiště a umístění ve stavbě.

Odpověď:

Jedná se o schodišťové stupně v odpočívárně, 6 stupňů, délka 1250mm, biodeska na jackelové konstrukci.

Dotaz č. 12/13:

V soupisu prací je na ř.177 D+M venkovní sprcha ... 2ks. V PD jsou uvedeny 3ks. Lze upřesnit množství? Bude v tomto smyslu upraven soupis prací?

Odpověď:

Nabídku prosím zpracujte dle soupisu prací.

Dotaz č. 13/13:

V soupisu prací je na ř.178 D+M el. zásobníkového ohřívače ...1kpl. V PD jsou uvedeny 2ks. Lze upřesnit množství? Bude v tomto smyslu upraven soupis prací?

Odpověď:

Nabídku prosím zpracujte dle soupisu prací.

Přílohy:

1. požárně - bezpečnostní řešení stavby
2. statická část stavby

V Liberci dne 11.09.2024

Za zadavatele

Bc. Jiří Bliml
ředitel organizace