



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/DS 12/24

Ing. Ošťádalová/

1.10.2024

CJ MML 388391/24

485 243 222

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce:

„Souvislá údržba ul. Kropáčkova, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 (ze dne 27. 9. 2024)

Projektová dokumentace, technická zpráva udává dlážděné plochy z dlažby drobná 10/10 tmavý syenit. Pro vyloučení všech pochybností žádáme zadavatele o ujasnění, že opravdu trvá na dlažbě ze SYENITU.

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá na dlažbě ze Syenitu, neboť se tím sjednotí materiál odrazného pásku a křižovatek.

Dotaz č. 2 (ze dne 27. 9. 2024)

Jaké přesné požadavky má zadavatel na kamenné obruby?

Odpověď zadavatele

Na **silniční obruby** budou použity původní kamenné obruby, které budou doplněny novými kamennými obrubami tak, aby byla velikost obrub sjednocena. Použity budou silniční kamenné obruby o velikosti 150/250/1000mm, kdy jedna horní hrana bude zkosená (10/10mm) a horní a pohledová strana bude zdrsněna (např. opalováním, pískováním,

pemrlováním). Obruby musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technický návod TZÚS 12.03.04-06.

Z původních obrub je tedy třeba vybrat pouze ty, které odpovídají stanoveným parametrům a chybějící obruby doplnit novými dle stanovených požadavků.

V křižovatkách budou použity nové silniční kamenné obruby 100/250/1000mm. Dvě horní hrany budou zkosené (10/10mm), horní strana bude zdrsňena (např. opalováním, pískováním, pemrlováním) a musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technický návod TZÚS 12.03.04-06.

Materiál obrub: světlá žula

Obruby budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 tl. min 100mm a do výšek dle výkresové části.

Oblouky budou skládány z prímých částí.

Spára mezi obrubami bude min. 5mm, max. 10mm.

Požadavky na kamenné obruby jsou blíže specifikovány v příloze č. 4 – Projektová dokumentace, ve složce TZ a výkresy pozemní komunikace.

Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do 4. 10. 2024 do 10:00.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec